

Numer sprawy IGKM.271.13.2022

Poddębice, dnia 20.06.2022 roku

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (1)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: **Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach w ramach zadania pn. "Poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach"**

Zamawiający Gmina Poddębice działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informuje:

Pytanie nr 1

Czy dla potwierdzenia zastosowania wysokiej klasy wykładziny sportowej Zamawiający będzie wymagał, aby wykładzina sportowa posiadała certyfikaty międzynarodowych federacji sportowych głównych halowych gier zespołowych takich jak:

*Certyfikat Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej EHF?

*Certyfikat Międzynarodowej Federacji Koszykówki FIBA?

*Certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej FIVB?

*Certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej IHF?

Posiadanie certyfikatów międzynarodowych związków sportowych daje Inwestorowi pewność, że produkt jest wysokiej klasy i zapewni wieloletnie użytkowanie. Celem Zamawiającego winno być wyrównanie szans i zapewnienie sportowej edukacji młodzieży na wysokim poziomie, jak również zagwarantowanie dostępu do nowoczesnej bazy sportowej poprzez zastosowanie chociażby trwałej nawierzchni, bezpiecznej o najwyższych walorach technicznych i użytkowych.

Odpowiedź nr 1


Zamawiający informuje, iż wymaga zastosowania wykładziny posiadającej przedmiotowe certyfikaty.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający będzie wymagał zastosowania systemowej podłogi sportowej składającej się zgodnie z opisem podłogi poniżej:

Konstrukcja legarowa składająca się co najmniej dwóch legarów w układzie krzyżowym z podkładką amortyzacyjną w punktach podparcia konstrukcji legarowej. Legary, warstwę rozkładającą obciążenia, ślepa podłogę należy wykonać ze sklejki brzozonej typ BFU 100 wilgocioodpornej.

Cała konstrukcja wraz z podkładami musi pochodzić od jednego wykonawcy. Nie dopuszcza się stosowania podkładek z gumy SBR ze względu na właściwości kancerogenne styrenu i butadienu. Podkładki należy wykonać z materiałów niemistycznych.



Odpowiedź nr 2

Zamawiający wymaga wykonania systemowej podłogi sportowej zgodnie ze wskazanym opisem, który został załączony do dokumentacji przetargowej.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Burmistrz Poddębic
(-) Piotr Sęczkowski

Sporządziła: E.Pośpieszyńska