PRZEKRÓJ A - A



stalowa rura ochronna L= 1,0m
DN273,0x7,1, zamontować płozy
o wysokości 50mm, odległość
między płozami 1,5 m.
Zabezpieczyć manszetami.

stalowa rura ochronna L= 1,0m
DN168,3x4,5, zamontować płozy
o wysokości 24mm, odległość
między płozami 1,5 m.
Zabezpieczyć manszetami.

PRZEKRÓJ B - B



wg. projektu wykonawczego
branży konstrukcyjno-budowlanej

PRZEKRÓJ A - A



stalowa rura ochronna L= 1,0m
DN273,0x7,1, zamontować płozy
o wysokości 50mm, odległość
między płozami 1,5 m.
Zabezpieczyć manszetami.

stalowa rura ochronna L= 1,0m
DN168,3x4,5, zamontować płozy
o wysokości 24mm, odległość
między płozami 1,5 m.
Zabezpieczyć manszetami.

PRZEKRÓJ B - B



wg. projektu wykonawczego
branży konstrukcyjno-budowlanej

OZNACZENIA

Lp.	Nazwa	Jednostka	Ilość
1	2	3	4
1	Rura: Ø110/10,0, PE100, SDR11, PN16, L=1,8 m	szt.	2
2	Rura: Ø110/10,0, PE100, SDR11, PN16, L=2,0 m	szt.	2
3	Rura: Ø110/4,2, PE100, SDR26, PN6, L=1,6 m	szt.	2
4	Rura: Ø160/6,2, PE100, SDR26, PN6, L=1,6 m	szt.	2
5	Rura: Ø110/10,0, PE100, SDR11, PN16, L=1,6 m	szt.	4
6	Rura: Ø110/4,2, PE100, SDR26, PN6, L=1,4 m	szt.	2
7	Rura: Ø160/6,2, PE100, SDR26, PN6, L=1,3 m	szt.	2
8	Tuleja kołnierzowa: DN100/Ø110	szt.	6
9	Tuleja kołnierzowa: DN150/Ø160	szt.	2
10	Łuk 90°: Ø110/10,0, PE100, SDR11, PN16	szt.	4
11	Łuk 90°: Ø110/4,2, PE100, SDR26, PN6	szt.	2
12	Łuk 90°: Ø160/6,2, PE100, SDR26, PN6	szt.	2
13	Kosz ssawny DN100, ze stali, L=300 mm, wymiary oczek 20/5 mm, połączenie kołnierzowe	szt.	2
14	Balustrada zabezpieczająca: h=1,10 m	szt.	2
15	Sonda pomiaru poziomu lustra cieczy	szt.	2
16	Króciec do montażu sondy pomiaru poziomu lustra cieczy	wyposażenie zbiornika	
17	Króciec ssący wraz z orurowaniem DN100	wyposażenie zbiornika	
18	Króciec tłoczny wraz z orurowaniem DN100	wyposażenie zbiornika	
19	Króciec spustowy DN100	wyposażenie zbiornika	
20	Króciec przelewowy wraz z orurowaniem DN150	wyposażenie zbiornika	

ZBIORNIK ZB-1



PRZEKRÓJ C - C



ZBIORNIK ZB-2



PRZEKRÓJ C - C



ZBIORNIK RETENCYJNY - ZB-1, ZB-2

AQUA - PROJECT®
Zakład Inżynierii Wodno - Ściekowej w Bydgoszczy

Inwestor: Gmina Gniew, Plac Grunwaldzki 1; 83-140 Gniew		Data: 30.10.2017	Nr zlecenia: 778/2016
Obiekt: Rozbudowa stacji wodociągowej w Jeleniu	Faza: PB-W	Skala: 1:50	Branża: Sanit.
			Nr rysunku: 5
Temat: Projekt Budowlano-Wykonawczy	Projektował:	mgr inż. E. Smentek	
	Opracował:	mgr inż. P. Kołaski	
	Sprawdził:	mgr inż. A. Pieniaszek	