

Bydgoszcz, 19 grudnia 2023 r.

WUOZ.DB.WZN.5183.6.67.2023.WP

Parafia rzymskokatolicka  
pw. św. Rocha w Rykowisku

W odpowiedzi na wniosek z 11 grudnia 2023 r. o wydanie opinii konserwatorskiej na temat planowanych robót w kościele pw. św. Rocha w Rykowisku, w zakresie:

- a. wymiany pokrycia dachu z blachodachówki na dachówkę ceramiczną karpiówkę w kolorze czerwonym,
- b. wymiany orynnowania i obróbek blacharskich,
- c. odtworzenia blaszanej sygnaturki na dachu

informuję, że usunięcie wtórnego pokrycia z blachodachówki i zastąpienie jej dachówką ceramiczną karpiówką w kolorze czerwonym jest jak najbardziej uzasadnione z punktu widzenia ochrony konserwatorskiej budynku i wpłynie korzystnie na obiór jego bryły. Należy zastosować dachówki matowe. Przed przystąpieniem do prac związanych z odtworzeniem sygnaturki należy, po jej demontażu, ocenić stan techniczny poszczególnych elementów (krzyż, drewniane ścianki) pod kątem ich konserwacji. W przypadku złego stanu zachowania poszczególne elementy sygnaturki należy wiernie odtworzyć. Elementy metalowe sygnaturki oraz rynny, rury spustowe zalecam wykonać z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze naturalnym.

Opinię wydaje się w oparciu o art. 27 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840, z późn. zm.), który brzmi „na wniosek właściciela lub posiadacza zabytku wojewódzki konserwator zabytków przedstawia w formie pisemnej zalecenia konserwatorskie określające sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku”.

Budynek kościoła pw. św. Rocha w Rykowisku ujęty jest w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Kierownik Delegatury

mgr inż. Janusz Flemming

otrzymują:

1. adresat
2. WUOZ.DB/ aa