


BADANIE
ZAGĘSZCZENIA PODŁOŻA SONDĄ DPL

Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 120412C Skudzawy - Skrwilno

Głębokość w m ppt	Rodzaj gruntu	Liczba uderzeń na 10 cm wpędu sondy DPL	Stopień zagęszczenia gruntu I _b	Sondowanie przy otworze nr: D7			Średnia wartość zagęszczenia gruntu I _b w poszczególnych warstwach
				stopień zagęszczenia			
				In - luźny	szg - średniozagęszczony	zg - zagęszczony	
				<div><div>0,33</div><div>0,67</div></div>			
0,1	H(Ps)	4	0,33				0,60
0,2		5	0,37				
0,3		8	0,46				
0,4	Ps	8	0,46				0,60
0,5		12	0,53				
0,6		26	0,68				
0,7		26	0,68				
0,8	Ps	22	0,65				0,66
0,9		25	0,67				
1,0		25	0,67				
1,1		21	0,64				
1,2	Ps	27	0,69				0,67
1,3		25	0,67				
1,4		24	0,66				
1,5		22	0,65				
1,6	Ps	24	0,66				
1,7		26	0,68				
1,8		28	0,69				
1,9		25	0,67				
2,0		25	0,67				
2,1							
2,2							
2,3							
2,4							
2,5							
2,6							
2,7							
2,8							
2,9							
3,0							