




C E N T R U M   U S Ł U G   W S P Ó L N Y C H  
W   K A T O W I C A C H

ul. Graniczna 27, 40-017 Katowice

 32 357 08 00

NZ.3301.41.2024/ZP-244

Katowice, dn. 19.04.2024 r.

## PYTANIE I ODPOWIEDŹ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 130 000,00 zł, przeprowadzane z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 t.j. ze zm.) w oparciu o art. 2, ust. 1, pkt. 1 na wykonanie zadania pn.: „**BO – L17/09/X – Odnowione boisko przy szkole na Karliczka 15**”.

### **Pytanie:**

w pracach typu: "natrysk nowej nawierzchni" z granulatu epdm jedynymi atestami jakie są to:

- atest na granulatu epdm (że granulatu jest z produkcji pierwotnej)
- ewentualnie atest na epdm (na trudnopalność)
- atest na epdm (PZH)

nie ma innych certyfikatów i atestów na sam natrysk. Dokumentacja o która Państwo pytacie dotyczy całego systemu PU. Sam natrysk to tylko część systemu poliuretanowego stosowanego na nawierzchniach sportowych. Wnoszę aby wykreślić ten warunek z dokumentacji.

### **Odpowiedź :**

Zamawiający wymaga wykonania warstwy użytkowej (natrysk) zgodnie z systemem wybranego producenta, a wymagane certyfikaty elementów składowych należy wykazać dla całego systemu wybranego producenta.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część Zapytania ofertowego i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

Beata Lenart – Zastępca Dyrektora CUW