

**Zadanie realizowane w ramach projektu dofinansowywanego ze środków PFRON
pn. „Dostępna przestrzeń publiczna w Powiecie Chrzanowskim - dostosowanie budynków
Starostwa Powiatowego w Chrzanowie do potrzeb osób niepełnosprawnych”**

ZP.272.14.TP.2024

Chrzanów, dn. 12.08.2024r.

WYKONAWCY

„Wymiana drzwi wejściowych na przesuwne/automatyczne do budynków Starostwa Powiatowego w Chrzanowie przy ulicy Partyzantów 2, Grzybowskiego 7A oraz Zielonej 20” - zadanie realizowane w ramach projektu dofinansowywanego ze środków PFRON pn. „Dostępna przestrzeń publiczna w Powiecie Chrzanowskim - dostosowanie budynków Starostwa Powiatowego w Chrzanowie do potrzeb osób niepełnosprawnych”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.) udziela odpowiedzi na otrzymane zapytanie Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ.

Dot. ul. Zielona 20

Pytanie 1:

Proszę o doprecyzowanie : czy drzwi mają posiadać funkcję ewakuacyjną? Wyklucza ona użycie zamka mechanicznego.

Odpowiedź:

Drzwi mają posiadać funkcję ewakuacyjną.

Dot. Partyzantów 2 (wejście główne) Dot. Partyzantów 2 (wejście boczne)

Pytanie 2:

Proszę o potwierdzenie wyposażenia drzwi D01 i D2 w siłowniki do rozwierania skrzydeł drzwiowych. Siłowniki na obu skrzydłach

Odpowiedź:

Drzwi mają posiadać siłowniki po obu stronach skrzydła

Pytanie 3:

Proszę o potwierdzenie że drzwi D1 i D2 mają posiadać funkcję ewakuacyjną

Odpowiedź:

Drzwi D1 i D2 mają posiadać funkcję ewakuacyjną.

Dot. Grzybowskiego 7A

Pytanie 4:

Proszę o potwierdzenie wyposażenia drzwi D01 i D2 w siłowniki do rozwierania skrzydeł drzwiowych. Siłowniki na obu skrzydłach

Odpowiedź:

Drzwi mają posiadać siłowniki po obu stronach skrzydła

Pytanie 5:

Proszę o potwierdzenie że drzwi D1 i D2 mają posiadać funkcję ewakuacyjną

Odpowiedź:

Drzwi D1 i D2 mają posiadać funkcję ewakuacyjną.

Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter, nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, podobnie jak i godziny składania i otwarcia ofert bez zmian.

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego pisma. W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania pisma przesłanego drogą elektroniczną.

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)