



#### UWAGI:

- Wszelkie kształtki wynikowe, takie jak: łuki, odsadзки, dyfuzory etc. należy wymiarować na budowie i dostosować do warunków montażu.
- Montaż kanałów wentylacyjnych należy prowadzić możliwie jak nablżej stropu, stosując obejmy z wkładką EPDM.
- Należy zamontować rewizje instalacyjne zgodnie z wymaganiami Cobrti Instal - Zeszyt 5
- Wentylatory należy wyposażyć w wyłącznik serwisowy oraz regulator prędkości obrotowej zg. z wytycznym AKPiA.
- Nie dopuszcza się stosowania przewodów elastycznych.
- Montaż klap p.poż EI120 24V wg wytycznych wybranego producenta.
- Podane wysokości wyznaczono od poziomu 0,00 posadzki pomieszczenia.

Układ wywiewny

RZS Rozdzielnica Zasilająco Sterująca Wentylacją

<div>COLPI</div> <div>PROJEKT I NADZÓR</div>			<div>COLPI WOJCIECH PRZYBYŁA</div> <div>UL. OZIŃSKA 63A/LOK.2</div> <div>45-368 OPOLE</div>		<div>NIP : 7542972909</div> <div>TEL: 781 266 813</div> <div>PROJEKT@COLPI.PL</div>		
Obiekt:			BUDYNEK SŁUŻBY ZDROWIA			Data opracowania:	
Adres:			ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup Dz nr 124; 125; 126; 127; 748/120, OBRĘB 0086 KUP			02.2024	
Nazwa rysunku:			RZUT FRAGMENTU PIĘTRA III ODDZIAŁU CHORÓB PŁUC POM.3.378			Nr rys.:	Skala:
						IS6	1:50
Inwestor:			STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE Sp. z o.o oddział w Kup ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup			Branża :	
Temat:			PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI TECHNICZNYCH NA ODDZIALE CHORÓB PŁUC SZPITALA W KUP W CELU DOSTOSOWANIA INSTALACJI DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW I STANDARDÓW DLA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH WRAZ Z TOWARZYSZĄCYMI IM NIEZBĘDNYMI PRACAMI BUDOWLANYMI			INSTALACJE SANITARNE	
						Faza :	
						PROJEKT WYKONAWCZY	
Projektant:			mgr inż. Wojciech Przybyła			Uprawnienia budowlane:	
						OPL/1357/PWBS/17	
Sprawdził:			mgr inż. Grzegorz Jurowicz			Podpis:	
Sporządził:			Bartosz Janowicz			Podpis:	