

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Rozbudowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zbroslawice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Zbroslawice
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258380
- 1.4.) Adres zamawiającego:
- 1.4.1.) Ulica: Oświęcimska 2
- 1.4.2.) Miejscowość: Zbroslawice
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 42-674
- 1.4.4.) Województwo: śląskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski
- 1.4.7.) Numer telefonu: +48 32 666 44 70
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zbroslawice.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbroslawice.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00264664
- 2.2.) Data ogłoszenia: 2024-03-28

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2024/BZP 00257359
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą:

Część 2 - Rozbudowa oświetlenia fragmentu ul. Kościuszki w Zbroslawicach.

Nowo budowany odcinek oświetlenia na bocznej odnodze ulicy podłączyć zgodnie z warunkami przyłączenia z istniejącym obwodem oświetleniowym w ciągu ul. Kościuszki w Zbroslawicach. Zasilanie należy wykonać ziemną linią kablową NA2XY-J 4X35. Do oświetlenia zastosować oprawy uliczne LED 35 – 40 W o barwie 3500-4000K i strumieniu świetlnym 4300-4800 lm w II klasie ochrony przeciwporażeniowej oraz IP>65. Oprawy zabudować na słupach stalowych, anodowanych, okrągłych o wysokości 6 m. Słupy montować na prefabrykowanych fundamentach.

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać m. in. następujący zakres prac:

- a) Montaż fundamentów do masztów oświetleniowych wskazanych w dokumentacji projektowej – ilość 5 szt.
- b) Montaż słupów oświetleniowych stalowych, anodowanych, okrągłych wysokości 6 m wskazanych w dokumentacji projektowej – ilość 5 szt.
- c) Montaż opraw oświetleniowych LED wskazanych w dokumentacji projektowej – ilość 5 szt.
- d) Ułożenie kabla energetycznego 4X35 mm² o długości ok. 150 m.

Po zmianie:

Część 2 - Rozbudowa oświetlenia fragmentu ul. Kościuszki w Zbroslawicach.

Nowo budowany odcinek oświetlenia na bocznej odnodze ulicy podłączyć zgodnie z warunkami przyłączenia z istniejącym obwodem oświetleniowym w ciągu ul. Kościuszki w Zbroslawicach. Zasilanie należy wykonać ziemną linią kablową NA2XY-J

4X35. Do oświetlenia zastosować oprawy uliczne LED 35 – 40 W o barwie 3500-4000K i strumieniu świetlnym 4300-4800 lm w II klasie ochrony przeciwporażeniowej oraz IP>65. Oprawy zabudować na słupach stalowych, anodowanych, okrągłych o wysokości 6 m. Słupy montować na prefabrykowanych fundamentach.

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać m. in. następujący zakres prac:

- d) Montaż fundamentów do masztów oświetleniowych wskazanych w dokumentacji projektowej – ilość 5 szt.
- e) Montaż słupów oświetleniowych aluminiowych, anodowanych, okrągłych wysokości 6 m wskazanych w dokumentacji projektowej – ilość 5 szt.
- f) Montaż opraw oświetleniowych LED wskazanych w dokumentacji projektowej – ilość 5 szt.
- d) Ułożenie kabla energetycznego 4X35 mm² o długości ok. 150 m.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 3)

Przed zmianą:

Część 3 - Rozbudowa oświetlenia fragmentu ul. Porannej w Zbrostawicach.

Nowo budowany odcinek oświetlenia ul. Porannej podłączyć zgodnie z warunkami przyłączenia z istniejącym obwodem oświetleniowym w ciągu ul. Powstańców w Zbrostawicach. Zasilanie należy wykonać ziemną linią kablową NA2XY-J 4X35. Do oświetlenia zastosować oprawy uliczne LED 35 – 40 W o barwie 3500-4000K i strumieniu świetlnym 4300-4800 lm w II klasie ochrony przeciwporażeniowej oraz IP>65. Oprawy zabudować na słupach stalowych, anodowanych, okrągłych o wysokości 6 m. Słupy montować na prefabrykowanych fundamentach.

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać m. in. następujący zakres prac:

- a) Montaż fundamentów do masztów oświetleniowych wskazanych w dokumentacji projektowej – ilość 5 szt.
- b) Montaż słupów oświetleniowych stalowych, anodowanych, okrągłych wysokości 6 m wskazanych w dokumentacji projektowej – ilość 5 szt.
- c) Montaż opraw oświetleniowych LED wskazanych w dokumentacji projektowej – ilość 5 szt.
- d) Ułożenie kabla energetycznego 4X35 mm² o długości ok. 200 m.

Po zmianie:

Część 3 - Rozbudowa oświetlenia fragmentu ul. Porannej w Zbrostawicach.

Nowo budowany odcinek oświetlenia ul. Porannej podłączyć zgodnie z warunkami przyłączenia z istniejącym obwodem oświetleniowym w ciągu ul. Powstańców w Zbrostawicach. Zasilanie należy wykonać ziemną linią kablową NA2XY-J 4X35. Do oświetlenia zastosować oprawy uliczne LED 35 – 40 W o barwie 3500-4000K i strumieniu świetlnym 4300-4800 lm w II klasie ochrony przeciwporażeniowej oraz IP>65. Oprawy zabudować na słupach stalowych, anodowanych, okrągłych o wysokości 6 m. Słupy montować na prefabrykowanych fundamentach.

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać m. in. następujący zakres prac:

- d) Montaż fundamentów do masztów oświetleniowych wskazanych w dokumentacji projektowej – ilość 5 szt.
- e) Montaż słupów oświetleniowych aluminiowych, anodowanych, przegubowych, okrągłych wysokości 6 m wskazanych w dokumentacji projektowej – ilość 5 szt.
- f) Montaż opraw oświetleniowych LED wskazanych w dokumentacji projektowej – ilość 5 szt.
- d) Ułożenie kabla energetycznego 4X35 mm² o długości ok. 200 m