LEGENDA

- kanały spiro nawiewne z blachy stalowej ocynkowanej
- kanały spiro wywiewne z blachy stalowej ocynkowanej
- kanały spiro czerpne z blachy stalowej ocynkowanej
- kanały spiro wyrzutowe z blachy stalowej ocynkowanej
- instalacja freonowa
- instalacja skroplin
- pompka skroplin
- przepustnica
- klapa zwrotna
- kanały wywiewne z blachy stalowej ocynkowanej
- kanały nawiewne centrali NW1 z blachy stalowej ocynkowanej
- kanały czerpne centrali NW1 z blachy stalowej ocynkowanej
- kanały wyrzutowe centrali NW1 z blachy stalowej ocynkowanej

Uwagi
Lokalizację nawiewników należy ustalić z architektem i dostosować do oświetlenia

Uwaga
- przy każdej jednostce klimatyzacyjnej nasiennej na instalacji skroplin zastosować pompki skroplin
- skropliny należy prowadzić ze spadkiem min. 1,5 %
- lokalizację pilotów bądź sterowników nasiennych ustalić z inwestorem, Architektem

Uwaga: Należy zastosować klapy p.poż. z wyzwalaczem termicznym!

PRZYLEGŁY BUDYNEK MIESZKALNY - POZA OPRACOWANIEM

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
INSTAL ARTs Dorota Jasińska
ul. Bronisława Czecha 4/1
05-410 Otwock
Dorota Jasińska

TEMAT: Przebudowa i remont budynków warsztatów szkolnych Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Resztu w celu utworzenia branżowego centrum umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego

BRANŻA: IS

ADRES: obręb 0002 Reszel (miasto), dz. nr 76/10 i 76/32 ul. Wojska Polskiego 3a, 11-440 Reszel

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY

INWESTOR: Powiat Kętrzyński Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn

DATA: 02.2024

TREŚĆ RYSUNKU: INSTALACJA WENTYLACJI Rzut parteru

SKALA: 1:100

OPRACOWAŁ: | PODPIS:

PROJEKTANT: mgr inż. Dorota Jasińska

WKP/0379/PWOS/11

NUMER RYSUNKU: WM01