

## **OPIS TECHNICZNY**

### **do projektu wykonawczego branży drogowej**

*Droga gminna poł. na dz. o nr geod. 63 w obrębie Trzcianno Stare, gm. Szudziałowo.*

#### **1. Przedmiot i zakres opracowania**

Przedmiotem opracowania jest projekt Przebudowa dróg na terenie Gminy Szudziałowo. Droga gminna poł. na dz. o nr geod. 63 w obrębie Trzcianno Stare, gm. Szudziałowo.

Zakresem opracowania objęto:

- przebudowę nawierzchni na odcinku drogi: od km 0+000 do km 0+144;
- przebudowę istniejących skrzyżowań, zjazdów i wjazdów;
- wykonanie poboczy gruntowych;

#### **2. Podstawa opracowania projektu**

- Umowa z Zamawiającym,
- Mapa zasadnicza w skali 1:500 zaktualizowana dla celów projektowych,
- Uzgodnienia z Inwestorem,
- Wizja lokalna i pomiary własne sytuacyjno-wysokościowe w terenie,
- Badania podłoża gruntowego,
- Uzgodnienia z gestorami sieci poza zakresem opracowania
- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz innych części dróg (WR-D-63).

#### **3. Badania geotechniczne**

Grupę nośności podłoża gruntowego nawierzchni określono na podstawie oznaczenia rodzaju i właściwości gruntów zalegających w korpusie drogi pod względem wysadzinowości oraz występujących warunków podatnych i półsztywnych – załącznik do zarządzenia nr 31 GDDKiA z dnia 16.0.6.2014 r.

Szczegółowy opis i wyniki badań przedstawiono w załączniku Badania gruntów.

#### **4. Charakterystyka stanu istniejącego**

Objęty opracowaniem odcinek drogi stanowi dojazd do posesji części mieszkańców miejscowości Trzcianno Stare. Droga przebiega przez tereny rolnicze i częściowo przez zabudowę wsi. Szerokość drogi w liniach rozgraniczających drogi wynosi 9,0 m. W stanie istniejącym droga jest drogą o nawierzchni żwirowej szer. 3,5 m z obustronnymi poboczami gruntowymi szer. 0,75 m. Wzdłuż odcinka drogi objętej zakresem niniejszego opracowania znajdują się liczne zjazdy publiczne i indywidualne, umożliwiające obsługę komunikacyjną sąsiadującego terenu. Ruch pojazdów po drodze jest utrudniony ze względu na zły stan nawierzchni. Ruch pieszych odbywa się po istniejącym chodniku z złym stanie technicznym lub po nawierzchni jezdni drogi.

#### **Infrastruktura techniczna:**

W granicach pasa drogowego przebiegają następujące sieci infrastruktury technicznej:

- sieć wodociągowa;

- sieć telekomunikacyjna;
- sieć energetyczna.

Odwodnienie korpusu drogowego odbywa się poprzez spływ powierzchniowy do miejsc najniższej położonych poza koroną drogi.

## **5. Rozwiązania projektowe drogowe**

### **5.1. Parametry techniczne drogi**

- klasa drogi - „D”
- prędkość projektowa - 30 km/h
- kategoria ruchu – KR1
- ilość pasów ruchu - 2

### **5.2. Geometria**

Projekt zakłada wykonanie przebudowy drogi na odcinku 144m. Początek trasy przyjęto w km 0+000 za skrzyżowaniem z drogą powiatową, zaś koniec trasy przyjęto w km 0+144.

Zaprojektowano drogę o przekroju z jezdnią o nawierzchni bitumicznej szer. 5,0 m i obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokości 0,50m. W ciągu trasy przewidziano 3 załamania osi. W załamania wpisano dwa łuki kołowe o promieniu 160m i 80m. Na całej długości trasy zaprojektowano przekrój poprzeczny daszkowy 2% obustronnie.

Nawierzchnię na zjazdach indywidualnych należy wykonać o nawierzchni żwirowej szerokości 4,0 m z poboczami o szerokości 0,75 m oraz łukami wyokrąglającymi o promieniach  $R=3,0$  m, nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szerokościach i długościach zgodnych z planem sytuacyjnym.

Geometrię trasy dowiązano do układu współrzędnych prostokątnych płaskich układ 2000 w strefie 8.

### **5.3. Niweleta jezdni**

Niweletę drogi zaprojektowano w dostosowaniu do rzędnych istniejącego zagospodarowania terenu (drogi boczne, bramy wjazdowe, posadowienia ogrodzeń przyległych posesji itp.). Na niwelecie zastosowano spadki podłużne o wartości 1.54%. Występuje jeden łuk wyokrąglający o promieniu 2000m.

Niweletę opracowano w dowiązaniu do układu współrzędnych wysokościowych PL-EVRF2007-NH (Amsterdam).

### **5.4. Konstrukcja nawierzchni**

Na podstawie badań podłoża gruntowego oraz w oparciu o „Katalog typowych konstrukcji nawierzchni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz innych części dróg (WR-D-63)” zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni:

a) przekrój nr 1:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR1 grub. 4 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W dla KR1 grub. 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 25 cm,
- istniejące podłoże  $E_2 \geq 80$

b) zjazdu o nawierzchni żwirowej:

- nawierzchnia z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, warstwa grub. 20 cm.

c) zjazdu o nawierzchni z kostki brukowej:

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm,
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5cm,
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm,

d) skrzyżowania i zjazdu o nawierzchni bitumicznej:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR1 grub. 4 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W dla KR1 grub. 4 cm,
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 25 cm,

#### 5.5. Odwodnienie

Zaprojektowane spadki podłużne niwelety drogi oraz spadki poprzeczne zapewniają prawidłowe odwodnienie nawierzchni jezdni.

Odwodnienie na całej długości drogi będzie odbywało się powierzchniowo, poprzez odprowadzenie wody na przydrożny teren zielony. Większość poboczy na terenie, przez który przebiega droga jest zawyżona, co utrudnia prawidłowe odwodnienie jej korony.

#### 5.6. Urządzenia obce

##### **UWAGA:**

***Wszelkie roboty ziemne w rejonie lokalizacji uzbrojenia podziemnego należy wykonywać ręcznie. Roboty w pobliżu urządzeń infrastruktury należy prowadzić pod nadzorem ich właścicieli uprzednio zawiadamiając ich o terminie prowadzonych prac.***

***Rozwiązania projektowe przyjęto tak, aby zostały zachowane normatywne odległości projektowanych nawierzchni i sieci od istniejących urządzeń infrastruktury technicznej.***

#### 6. Organizacja ruchu

Opracowano projekt stałej organizacji ruchu który stanowi odrębne opracowanie.