

UZ - Element uzdatnienia wody
czerpanej ze studni wody - filtr
wielofrakcyjny

Izolacja rur - woda zimna	
średnice rur	Øwewn.i grubość izolacji
16x2,0	Ø18mm, gr.9mm
20x2,0	Ø22mm, gr.9mm
25x2,5	Ø25mm, gr.9mm
32x3,0	Ø35mm, gr.9mm
40x4,0	Ø42mm, gr.9mm
Izolacja rur - woda ciepła i cyrkulacja	
średnice rur	Øwewn.i grubość izolacji
16x2,0	Ø18mm, gr.20mm
20x2,0	Ø22mm, gr.20mm
25x2,5	Ø25mm, gr.20mm
32x3,0	Ø35mm, gr.30mm
40x4,0	Ø42mm, gr.30mm


- 1.1 Garaż
- 1.2 Węzeł sanit.
- 1.3 Kotłownia
- 1.4 WC NPS
- 1.5 Korytarz
- 1.6 Magazyn
- 1.7 Pom. socjalne

UWAGI - INSTALACJA WODY

- podłączenia odbiorników poprzez rury wielowarstwowe prowadzone w ścianach w bruzdach ściennych bądź w podłodze, rury w izolacji otulinami grubości 9mm z płaszczem ochronnym z folii aluminiowej
- rury zaizolować termicznie zgodnie z rozporządzeniem
- nie przechodzić rurami przez elementy konstrukcyjne budynku typu belki, słupy, podłogi
- stosować odsadзки omijające elementy konstrukcyjne budynku i kanały wentylacyjne
- przejścia rurami przez przegrody oddzielające strefy pożarowe wykonać stosując przejścia p.poż.
- prowadzić rury w sposób umożliwiający naturalną kompensację wydłużeń

UWAGI - INSTALACJA KANALIZACJI

- piony instalacji wyprowadzić nad dach do wentylacyjnych wywiewek kanalizacyjnych DN160
- stosować rewizje kanalizacyjne na pionach
- nie przechodzić rurami przez elementy konstrukcyjne budynku typu belki, słupy, podciąg
- stosować odsadzki omijające elementy konstrukcyjne budynku i kanały wentylacyjne
- przejścia rurami przez przegrody oddzielające strefy pożarowe wykonać stosując przejścia p.poż.

Paweł Kolmer Projektowanie Instalacji Sanitarnych  PKsanit	
Projektant: mgr inż. Paweł Kolmer Nr uprawnień: PDK/0291/POOS/19	Data: 05.2024
Nazwa rysunku: Rozwinięcie instalacji wodociągowej	Skala rysunku: 1:50
Nazwa inwestycji: Budowa budynku remizy strażackiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	
Adres inwestycji: Dz. nr ewid. 1211/1, 1212 obr. 0003 WOLA RAFAŁOWSKA, Jedn. ewid. 181604_2 CHMIELNIK	Faza: PT
	Branża: S
Inwestor: Gmina Chmielnik, Chmielnik 50 36-016 Chmielnik	Nr rys.: 4