


Chmielnik, dnia 11 stycznia 2024 r.

OK-2.7021.7.2024

Gmina Chmielnik
36-016 Chmielnik 50

Dotyczy: ogólnych warunków podłączenia do gminnego kolektora sanitarnego.

1. Zaprojektować przykanalik sanitarny od projektowanego budynku remizy OSP na działce nr ewid. 1211/1 położonej w miejscowości Wola Rafałowska do sieci z rur litych PCV Ø 160 mm o sztywności obwodowej nie gorszej niż SN4 – na terenach zielonych i SN8 na drogach oraz placach przejazdowych, zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami.
2. Projektowane na przyłączu kanalizacyjnym studnie rewizyjne (inspekcyjne) należy zaprojektować i wykonać z rury dwuwarstwowej, karbowanej min. 400 mm o sztywności obwodowej nie gorszej niż SN 8, zwieńczone stożkiem betonowym – teren zielony lub teleskopem przejazdowym – teren utwardzony.
3. Włączenie przykanalika zaprojektować do studni kanalizacyjnej, zlokalizowanej na działce nr 1211/1 położonej w miejscowości Wola Rafałowska. Rzędne włączenia: ustalić po pomiarach w terenie.
4. Kanalizowanie piwnic wymaga zainstalowania urządzeń przeciw zalewowym na instalacji wewnętrznej. Piony instalacji kanalizacyjnej powinny być wentylowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
5. Projekt techniczny wykonany przez osobę z uprawnieniami budowlanymi należy uzgodnić z właścicielem sieci kanalizacyjnej tj. Gminą Chmielnik.
6. Inwestor uzyska pisemną zgodę właścicieli działek, przez które będzie realizowana inwestycja oraz wykona całość prac na własny koszt pod nadzorem Urzędu Gminy Chmielnik. Roboty instalacyjne może wykonywać osoba posiadająca odpowiednią wiedzę i uprawnienia.
7. Do odbioru przyłącza należy przedłożyć niezbędne certyfikaty na wbudowane materiały oraz protokoły odbiorów skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym.
8. Po wykonaniu prac nakłada się na inwestora obowiązek sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i przedłożenie jednego egzemplarza właścicielowi sieci tj. w tut. Urzędzie Gminy Chmielnik celem uzyskania protokołu odbioru.
9. Warunki przyłączenia do sieci są ważne przez okres 2 lat od dnia ich wydania.

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Crad

Klauzula informacyjna: Urząd Gminy Chmielnik z siedzibą 36-016 Chmielnik 50 informuje, że przetwarzanie danych osobowych Stron postępowania odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, st. 1). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych Stron oraz przysługującym Stronom prawach z tym związanych znajdują się na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.chmielnik.pl

Otrzymują:

1. Adresat;
2. A/a.

Sprawę prowadzi: Barbara Sebzda-Kwoka tel. 17 23 04 059