


ELEMENTY KOMINA DLA KOTŁA GAZOWEGO KONDENSACYJNEGO  
Jednościenny system odprowadzania spalin przeznaczony do pracy w nadciśnieniu do 200 Pa i temperaturze nieprzekraczającej 200°C, stal szlachetna (kondensacja), średnica 80mm, grubość ścian 0,5 mm, połączenie kielichowe (wtykowe) mufa/zyka z wewnętrzną uszczelką

Lp.	Opis elementu	szt.
1	Kolektor przyłączeniowy rozdzielczy z uszczelkami Ø80/125 mm, rozdzielacz 2xØ80 mm	1
2	rura dł.500mm Fi80 mm	2
3	kolano sztywne 87° z wyczystką Fi80 mm	2
4	rura dł.250mm Fi80 mm	2
5	kolano 87° z podporą Fi80 mm	1
6	rura z uszami dł.1000mm Fi80 mm	7
7	podpora pośrednia Fi80 mm	3
8	króciec dylatacyjny z kołnierzem Fi80 mm	1
9	daszek Fi80 mm	1
10	rura dł.1000mm Fi80 mm	8
11	rozeta Fi80 mm	3
12	wspornik ścienny odl. od ściany 50-360mm Fi80 mm	4
13	rura ścięta pod kątem 45° z siatką Fi80 mm dł.500mm Fi80 mm	1



- Kocioł gazowy wiszący kondensacyjny 1-funkcyjny.  
Parametry: moc cieplna znamionowa (modulacja dla parametrów 80/60°C) 4,9÷29,1kW; zakres modulacji 17÷100%; zasilanie elektryczne 230V/1-faz/50Hz; odprowadzenie spalin i przewód doprowadzający powietrze Ø80/125mm; maks. ciśnienie robocze wody 3 bar; zakres regulacji temp. pracy C.O. 25÷80°C. Wyposażenie standardowe kotła: Spiralny wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej; Palnik ze stali nierdzewnej; Odpowietrznik automatyczny; Pompa obiegowa; Listwa montażowa; Wbudowane przeponowe naczynie wzbiorcze; Zawór trójdrożny przełączający z siłownikiem; Czujnik temperatury zasobnika c.w.u.; Sterownik kotła

- 1.1 Garaż 1
- 1.2 Korytarz
- 1.3 Magazyn
- 1.4 Garaż 2
- 1.5 Kotłownia
- 1.6 Magazyn
- 1.7 WC OSP
- 1.8 WC kobiet
- 1.9 Korytarz
- 1.10 Kl. schodowa
- 1.11 Szatnia
- 1.12 WC NPS

Paweł Kolmer Projektowanie Instalacji Sanitarnych		
Projektant: mgr inż. Paweł Kolmer	Data: 05.2024	
Nr uprawnień: PDK/0291/POOS/19		
Nazwa rysunku: Instalacja C.O. - komin dla kotła gazowego kondensacyjnego		
Nazwa inwestycji: Przebudowa budynku remizy strażackiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	Skala rysunku: 1:50	
Adres inwestycji: dz. nr ewid. 460 obr. 0001 BŁĘDOWA TYCZYŃSKA, Błędowa Tyczyńska 117, 36-017 Błędowa Tyczyńska, gmina Chmielnik	Faza: PT	Branża: S
Inwestor: Gmina Chmielnik, Chmielnik 50 36-016 Chmielnik	Nr rys.: 12	