

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dot. postępowania przetargowego nr 06/2021 Remont pomieszczeń biurowych Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie

Zarząd Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie informuje, że w toku trwającego postępowania przetargowego nr 06/2021 do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie:

Pytanie 1

Proszę o informację jakie nawiewniki zastosować do okien - higrosterowane czy zwykłe?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy zastosować zwykłe nawiewniki do okien.

Sobuczyna 09.09.2021r.

P R E Z E S

Robert Kalinowski
mgr Robert Kalinowski

WICEPREZES

Fryderyk Folchole
mgr Fryderyk Folchole

Częstochowskie
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
SOBUCZYNA, ul. Konwaliowa 1
42-263 Wrzosowa
Konto Nr 80 2030 0045 1110 0000 0204 1000
Oddział Operacyjny BGŻ w Częstochowie
IDS 150370893, NIP 673-22-44-750, KRS 0000051670

Fryderyk Folchole