



Nr postępowania: ZPP.271.2.3.2023

Nr ogłoszenia o zamówieniu 2023/BZP00059850/01 z dnia 26.01.2023 r.

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI NR 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt 2 na zadanie pn. „**Modernizacja drogi gminnej nr 226040G w Lubichowie, ul. Dworcowa**” - znak sprawy ZPP.271.2.3.2023.

Zamawiający przekazuje treść zapytań wniesionych w przedmiotowym postępowaniu, na które udziela stosownych wyjaśnień.

Pytanie nr 1:

W dokumentacji projektowej nie ma profili kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej. Proszę o podanie jakiej średnicy mają być przykanaliki do wpustów deszczowych oraz czy są one włączone poprzez trójniki czy studnie kanalizacyjne w kolektorze głównym? Prosimy również o podanie na jakiej głębokości należy układać kolektor główny?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przykanaliki do wpustów deszczowych mają mieć średnicę 200mm. i być włączone poprzez trójniki. Kolektor główny należy układać na głębokości 2,5m.

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższe informacje przy sporządzeniu oferty.

Termin składania ofert ulega przedłużeniu do dnia 17.02.2023 r.

Z poważaniem,
WÓJT GMINY
Andrzej Toczek

(podpis Kierownika Zamawiającego
lub jego pełnomocnika)

Otrzymują:

1. Strony postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/lubichowo>.
2. aa
- A. G. B.