

WYJAŚNIENIA Nr 2 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 275 pkt 1) ustawy Pzp pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Naruszewo – Etap IV”

Na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający – Gmina Naruszewo, Naruszewo 19A, 09-152 Naruszewo, udziela wyjaśnień treści SWZ. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania - <https://platformazakupowa.pl/pn/naruszewo>

Zapytanie nr 11:

W związku z publikacją w dniu 1 marca 2024 Wyjaśnienia nr 1 treści SWZ, oferent prosi o ponowną weryfikację zapisów punktu 4.3 Opisu Technicznego. Według wiedzy oferenta na rynku nie są dostępne oczyszczalnie ścieków w technologii złożeń obrotowych posiadające dmuchawy membranowe. Czy Zamawiający podtrzymuje ten zapis ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że do pkt. 4.3 Opisu technicznego wkraść się błąd, gdyż oczyszczalnie w technologii złoża obrotowego nie są wyposażone w dmuchawy membranowe.

Poprawna treść punktu 4.3 brzmi:

„W skład wyposażenia podstawowego oczyszczalni biologicznej wchodzi silnik elektryczny odpowiadający za ruch obrotowy złoża biologicznego, który wymaga zasilania prądem jednofazowym 230V.

Przyłącze elektryczne powinien wykonać elektryk posiadający świadectwo kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji instalacji elektroenergetycznych o napięciu do 1kV.

W związku z powyższym Zamawiający dokona stosownej zmiany w przedmiotowym zakresie.

Zapytanie nr 12:

Czy zamawiający przewiduje dokonywanie płatności częściowych za wykonanie określonej ilości oczyszczalni . Dla przykładu: realizacje budowy w 30 % lub 40 % zadania. Dokonanie płatności częściowych przez Zamawiającego pozwoli na udział w postępowaniu większej ilości firm. Płatności częściowe pozwolą obniżyć koszty realizacji zamówienia co było by z korzyścią dla Zamawiającego ze względu na niższe koszty finansowania zadania przez wykonawców, a tym samym zwiększy konkurencyjność zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje swoje zapisy.

Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/naruszewo> w dniu 04.03.2024 r., na której udostępniona jest również SWZ.

Powyższe wyjaśnienia Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w składanej ofercie.


mgr inż. Beata Pierścińska