



1. Podano średnice zewnętrzne dla rur z tworzywa (Dz)
2. Proj. przewody wody p.poż wykonać z rur do wody PE100
3. Przewody wodociągowe układać na podpysce płaskowej o grubości min. 10cm
4. Przed przystąpieniem do robót wykonać wykopy kontrolne w celu dokładnej Lokalizacji istn.uzbrojenia
5. Wszelkie niezgodności pisemnie uzgodnić z projektantem
6. Wymiary i rzędne sprawdzić na budowie
7. Rozpatrywać łącznie z planem sytuacyjnym i profilami
- Rozpatrywać łącznie z projektami innych branż

RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA OSI PRZEWODU
ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY

Nazwa pliku: SWIETOCHOWICE_SKAZKA_II_ETAP Projekt: P_POZ

<div><div></div><div><div>PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE</div><div>WYCENA NIERUCHOMOŚCI</div><div>ANNA I BARTOSZ MICHAŁSCY S. C.</div><div>UL. CZARNIECKIEGO 22A 44-100 GLIWICE</div><div>tel. 32 331 80 43</div><div>www.abm.gliwice.pl</div><div>facebook.com/abm.gliwice</div></div></div>		Tytuł opracowania:	
		„BUDOWA HALI ŁUKOWEJ PRZY UL. BYTOMSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH ETAP II” W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. „MODERNIZACJA I BUDOWA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA TERENIE OSIR „SKAŁKA” W ŚWIĘTOCHŁOWICACH”	
Nazwa obiektu:		Obiekt sportowy	
Adres obiektu:		Świętochłowice 41-600 ul. Bytomska 40	
Zlecałodawca:		Gmina Świętochłowice ul. Katowicka 54 41-600 Świętochłowice	
Stadium:		Projekt techniczny I wykonawczy	
Branża:		Sanitarna	
Rysunek:		Profil sieci P.02	
Nr tomu:		Skala: 1:100/500	
Wersja:		Data: 09/2021	
		Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków	
Linia / nazwisko:		Nr uprawnień: Podpis:	
mgr inż. Karina Wąder-Domin		mgr bud. do proj. nr SLK/4552/PWOS/12Domin	
Współpraca:		w spec. instalacyjnej	
—		—	
—		—	
—		—	
Sprawdzający:			
mgr inż. Anna Terentjew		mgr bud. do proj. nr MAP/0118/PWOS/12Terentjew	

Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom autorskim firmy.

Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy jest zabronione.