



- LEGENDA:
- Bednarka Fe 40x5
ułożona w warstwie chudego betonu na obwodzie budynku
 - Przewód wyrównania potencjału, bednarka FeZn 30x4
montowany pod powierzchnią posadzki
 - Wyprowadzenie bednarki FeZn 30x4
 - Przewód odprowadzający instalacji odgromowej
Podłączenie do stalowego słupa konstrukcji hali.
 - Uziom pionowy, pogrzążny (l=3 m d=17,2 mm)

Uwagi:
1. Niniejsze rysunki nie stanowią dokumentacji warsztatowej.
2. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią dokumentacji oraz projektami branżowymi.

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
WYCENA NIERUCHOMOŚCI
ANNA I BARTOSZ MICHAŁSKY S. C.
UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE
tel. 32 331 80 43
www.abm.gliwice.pl
facebook.com/abm.gliwice

Tytuł:
„BUDOWA HALI LUKOWEJ PRZY UL. BYTOMSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH ETAP II” W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. „MODERNIZACJA I BUDOWA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA TERENIE OSIR „SKAŁKA” W ŚWIĘTOCHŁOWICACH”

Nazwa obiektu:
Obiekt sportowy

Adres obiektu:
Świętochłowice 41–600
ul. Bytomska 40

Zleceniodawca:
Gmina Świętochłowice - OSIR "SKAŁKA"
ul. Bytomska 40
41-600 Świętochłowice

Studium:
PROJEKT BUDOWLANY

Faza:
PB

Branda:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Rysunek:
RZUT FUNDAMENTÓW. INSTALACJA UZIEMIENIA.

Nr tomu:
II.A

Skala:
1:100

Nr rysunku:
E-02

Wersja:
W.1

Data:
08/2021

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków

Nie opracowano:
Nie ukończono:
Podpis:

Projektant:
mgr inż. Sławomir Szlenk

mgr inż. Sławomir Szlenk

Projektant branży sanitarniej:

Projektant branży elektrycznej:

Współautor:

Sprawdzający branżę architektoniczną:

Sprawdzający branżę sanitarną:

Sprawdzający branżę elektryczną:

Sprawdzający branżę elektryczną:
mgr inż. Michał Kretak

mgr inż. Michał Kretak

Sprawdzający branżę elektryczną:

Sprawdzający branżę elektryczną:

Sprawdzający branżę elektryczną:

Sprawdzający branżę elektryczną:

Wszystkie tabele, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom autorskim firmy. Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy jest zabronione.

