



Bilans mocy  
Moc zainstalowana: 25 kW  
Współczynnik jednoczesności: 0,6  
Moc zapotrzebowana: 15 kW

nr obwodu	-	-	-	-	RP0Ż/RE
ilość elementów	-	1	1	1	1
moc zainstalowana W	15000	-	-	200	15000
typ przewodu	YKY 4x10	5x(LgY 1x16)	-	3x(LgY 1x2,5)	YKYz0 5x10
nazwa odbiornika /urządzenia	Człón zasilający	Ogranicznik przepięciowy	Lampki kontrolne	Grzałka	Rozdzielnica
lokalizacja	RP0Ż	RP0Ż	RP0Ż	RP0Ż	-