



| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| nr obwodu | - | - | - | - | RE/01 | RE/02 | RE/AW | RE/G1 | RE/U2 | RE/U1 |
| ilość elementów | - | 1 | 3 | 3 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| moc zainstalowana W | 15 000 | | | | 2000 | 2000 | 500 | 500 | 600 | 10000 |
| typ przewodu | YKYzo 5x10 | 5x(LgY 1x10) | - | 3x(LgY 1x2,5) | YDYzo 5x1,5 | YDYzo 5x1,5 | YDYzo 3x1,5 | YDYzo 3x2,5 | YDYzo 3x2,5 | YKYzo 5x6 |
| nazwa odbiornika /urządzenia | Człón zasilający z RP0Z | Ogranicznik przeciwnapięciowy | Lampki kontrolne | Grzałka | Oświetlenie hali | Oświetlenie hali | Oprawy oświetleniowe AW | Gniazda wtyczkowe | Silnik dmuchawowy | Jednostka grzewcza |
| lokalizacja | | | | | | | - | - | - | |