ZEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA

JEDNOSTKA GRZEWCZA O MOCY MIN. 450kW

zasilanie jednostki grzewczej

DRZWI GŁÓWNE DWUSKRZYDŁOWE, STALOWE PEŁNE 90+30/200 Z UCHWYTEM ANTYPANICZNYM

BRAMA TECHNICZNA 2x120/220

TS- TABLICA STEROWANIA OŚWIETLENIEM HALI

silnik dmuchawy

DRZWI EWAKUACYJNE 90/200

DRZWI EWAKUACYJNE 90/200

Legenda:

RE	PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
PPWP	PRZYCISK PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU NO+NC; 10 A; 250 V; IP55, n/1
OP1	Oprawa oświetleniowa LED 135.5 W / 19500 lm
OP2	Oprawa oświetleniowa LED 181.2 W / 26000 lm
AW1 M5	Oprawa oświetlenia awaryjnego
AW2c WP1	Oprawa oświetlenia awaryjnego
EW1	Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego
2x62	GNIAZDO WTYCZKOWE, PODWÓJNE, NATYNKOWE 16A; 250V; IP44; 2x2P+PE

UWAGI:

1. W projekcie przyjęto następujące tryby pracy opraw:
   – oprawy awaryjne: "praca na ciemno";
   – oprawy kierunkowe: "praca na jasno";

2. Projekt awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego należy uzgodnić z odpowiednim strażakiem lub rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych;

3. Należy przewidzieć dodatkowe oprawy awaryjne nad każde urządzenie ppoż, punkt pierwszej pomocy i przycisk alarmowy;

4. Oprawy doświetlające urządzenia ppoż. montować na wysokości 2,5–3m na wysięgniku lub zwieszając np. „na sztywno".

5. Nie montować opraw bezpośrednio w pobliżu źródeł ciepła i/lub chłodu (urządzenia HVAC);

6. Z uwagi na brak wyznaczonych dróg ewakuacyjnych rozmieszczenie opraw kierunkowych należy traktować jako poglądowe. Rodzaj, typ piktogramów oraz miejsce montażu opraw kierunkowych należy ustalić z nadzorem ppoż;

7. Oprawy kierunkowe instalować w miarę możliwości centralnie nad osią drogi ewakuacyjnej;

8. Opracowany projekt oświetlenia AW/EW wymaga koordynacji międzybranżowej i uszczegółowienia na etapie projektu wykonawczego.

Uwagi:
1. Niniejsze rysunki nie stanowią dokumentacji warsztatowej.
2. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią dokumentacji oraz projektami branżowymi.

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
WYCENA NIERUCHOMOŚCI
ANNA I BARTOSZ MICHALSCY S. C.
UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE
tel. 32 331 80 43
www.abm.gliwice.pl
facebook.com/abm.gliwice

Temat:
„BUDOWA HALI ŁUKOWEJ PRZY UL. BYTOMSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH ETAP II" W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. „MODERNIZACJA I BUDOWA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA TERENIE OSIR „SKALKA" W ŚWIĘTOCHŁOWICACH"

Nazwa obiektu: Obiekt sportowy

Adres obiektu: Świętochłowice 41-600, ul. Bytomska 40

Zleceniodawca:
Gmina Świętochłowice
ul. Katowicka 54
41-600 Świętochłowice

Stadium: **PROJEKT BUDOWLANY** | Faza: **PB**

Branża: **INSTALACJE ELEKTRYCZNE**

Rysunek:
RZUT PRZYZIEMIA. INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

Nr tomu:	Skala:	Nr rysunku:
II.A	1:100	E-01
Wersja: W.1	Data: 08/2021	

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków

Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:		
mgr inż. Mariusz Szlenk	upr. bud. do proj. nr SLK/4438/PWOE/13 w spec. elektrycznej	
Projektant branży sanitarnej:		
--	--	
Projektant branży elektrycznej:		
--	--	
Współpraca:		
-		
-	--	
Sprawdzający branży architektonicznej:		
-	-	
Sprawdzający branży sanitarnej:		
--	--	
Sprawdzający branży elektrycznej:		
mgr inż. Michał Kretek	upr. bud. do proj. nr SLK/4506/PWOE/12 w spec. elektrycznej	

Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom autorskim firmy.
Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy jest zabronione.