


SCHEMAT WYKOPU



- 1- podsypka piaskowa 20cm
- 2- rura przewodowa z PE
- 3- obsypka z piasku 30cm
- 4 i 5- zasyпка gruntem rodzimym
- 6- taśma ostrzegawcza szerokości min.20cm wraz z wtopionym przewodem lokalizacyjnym

$$Gw = Mp + Dz + Gp \text{ [m]}$$

Gw – całkowita głębokość wykopu

Mp – minimalne przykrycie 1,4 m

Dz – średnica zewnętrzna rury

Gp – grubość podsypki

minimalna szerokość wykopu Dz + 20cm dla rur montowanych nad wykopem

minimalna szerokość wykopu Dz + 40cm dla rur montowanych w wykopie

 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE WYCENA NIERUCHOMOŚCI ANNA I BARTOSZ MICHAŁSCY S. C. UL. CZARNIECKIEGO 22A 44-100 GLIWICE tel. 32 331 80 43 www.abm.gliwice.pl facebook.com/abm.gliwice		
Tytuł opracowania: „BUDOWA HALI ŁUKOWEJ PRZY UL. BYTOMSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH ETAP II” W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. „MODERNIZACJA I BUDOWA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA TERENIE OSIR „SKAŁKA” W ŚWIĘTOCHŁOWICACH”		
Nazwa obiektu: Obiekt sportowy		
Adres obiektu: Świętochłowice 41-600 ul. Bytomska 40		
Zlecający: Gmina Świętochłowice ul. Katowicka 54 41-600 Świętochłowice		
Stadium: PROJEKT TECHNICZNY I WYKONAWCZY	Faza: PTPW	
Branża: SANITARNA		
Rysunek: SCHEMAT WYKOPU		
Nr tomu: II, S	Skala: -----	Nr rysunku: S-08
Wersja: W.1	Data: 09/2021	
Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków		
Imię i nazwisko: Projektant:	Nr uprawnień:	Podpis:
mgr inż. Karina Wąder-Domin	upr. bud. do proj. nr SLK/4552/PWOS/12 w spec. instalacyjnej	Domin
Współpraca:		
— — —		
— — —		
— — —		
Sprawdzający:		
mgr inż. Anna Terentjew	upr. bud. do proj. nr MAP/0118/PWOS/06 w spec. instalacyjnej	Terentjew
Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszelkie Inne Informacje opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom autorskim firmy. Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy jest zabronione.		

