

ZAP.271.12.2023.ASK (P1)

Góra Kalwaria, dnia 26.06.2023 r.

Wszyscy Zainteresowani

Dot. postępowania pn. „Budowa oświetleń ulicznych w Gminie Góra Kalwaria” (9 części)

Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 6 oraz zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej: „ustawa Pzp”, Zamawiający informuje, że zostały zadane pytania do treści SWZ. Poniżej Zamawiający przekazuje treść pytań wraz odpowiedziami / wyjaśnieniami.

Zestaw nr 1

Pytanie nr 1

W programie funkcjonalno - użytkowym parametry oprawy jest podana 5-cio stopniowa redukcja mocy.

Proszę o podanie w jakich godzinach?

Odpowiedz ad 1

Oprawa ma posiadać możliwość 5 stopniowej autonomicznej redukcji mocy. W przedmiotowym postępowaniu zaplanowany jest montaż opraw LED wraz z układem redukcji mocy w oprawie (programowalne zasilacze) w godzinach 23.00-5.00 o 50%.

Pytanie nr 2

W programie funkcjonalno - użytkowym punkt 3 w części opisowej brak jest szczegółowego opisu tj.: typ kabla, typ przewodu, typ słupa, wysokość słupa.

Proszę o uzupełnienie?

Odpowiedz ad 2

Zamawiający wymaga wykonania dobudowy na słupach betonowych typu EPV z linią izolowaną NN, wysokość słupów oraz przekrój kabla dobrać odpowiednio do obciążenia obwodu oraz obliczeń fotometrycznych.

Pytanie nr 3

W programie funkcjonalno- użytkowym jest zaprojektowanie i wybudowanie 15 szt. opraw natomiast w punkcie liczba nowych opraw jest ich 32 szt.

Proszę o wyjaśnienie?

Odpowiedz ad 3

W programie funkcjonalno-użytkowym wskazane jest w pkt 2.1.1 „Do dobudowy w Etapie II przeznaczono 32 oprawy.

Łączna liczba nowych opraw LED – 32”. Zamawiający nie odnalazł w PFU wskazania dotyczącego zaprojektowania i wybudowania 15 szt. opraw. W SWZ w części „Przedmiot zamówienia” wymienione jest szczegółowo ile opraw należy uwzględnić w każdym zadaniu.

Pytanie nr 4

Proszę o określenie czy w projektach dobudowanych w 9 częściach należy uwzględnić wymianę szafek SON z reduktorami mocy?

Odpowiedz ad 4

Zamawiający nie przewiduje wymiany skrzynek SON z reduktorami mocy (reduktory mocy zamontowane zostaną w oprawach LED), a jedynie dostosowanie ich do planowanej rozbudowy.

Tym samym, Zamawiający dokonuje zmiany **terminu składania** ofert na dzień **04.07.2023 r.** Zmienia się również termin związania ofertą na 02.08.2023 r.

Zastępca naczelnika wydziału
inwestycji, remontów i drogownictwa

/-/ Tomasz Sibilski