



Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o.

Grudziądz, dnia 25 stycznia 2021 r.

**Ogłoszenie o postępowaniu na wykonanie zadania inwestycyjnego pn:
„Modernizacja automatyki zabezpieczeniowej kotła OR 32 nr K 3 oraz kotłów WR25 nr
4 i 5 w OPEC-INEKO Sp. z o.o.**

Działając w imieniu i z upoważnienia OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja automatyki zabezpieczeniowej kotła OR 32 nr K 3 oraz kotłów WR25 nr 4 i 5 w OPEC-INEKO Sp. z o.o., w zakresie obejmującym:

- 1) zaprojektowanie i wykonanie modernizacji Automatyki Zabezpieczającej Kotłów (AZK) dla kotłów OR 32 nr 3 oraz WR 25 nr 4 i 5 w Elektrociepłowni OPEC INEKO Sp. z o.o. w Grudziądzu zgodnie z przyjętymi warunkami odniesienia:
 - a) normą PN-EN 12952-7:2006 – Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze, arkusz 7 - Wymagania dotyczące wyposażenia do kotłów,
 - b) normą PN-EN 12952-16:2006 – Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze, arkusz 16 - Wymagania dotyczące rusztowych i fluidalnych instalacji paleniskowym na paliwa stałe do kotłów- w zakresie paleniska kotła,
 - c) normą PN-EN 50156-1:2005 – Wyposażenie elektryczne pieców oraz ich urządzeń pomocniczych, część 1 – Wymagania dotyczące projektowania i instalacji.
2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Przedmiot umowy zgodnie z następującymi warunkami realizacji (Opis szczegółowy):
 - 1) zakres obejmuje dostawy wszelkiej niezbędnej aparatury kontrolno-pomiarowej wraz z armaturą przyłączeniową, kompletne trasy kablowe, nowa szafa zabezpieczeniowa wyposażona w niezbędną sygnalizację, w tym w panel operatorski, naczynia kondensacyjne poziome w kotle parowym, wkładki kryz pomiarowych przepływu na kotłach wodnych, inne materiały niezbędne do wykonania i uruchomienia instalacji, upgrade licencji Citect Scada do wersji powyżej 15 000 pkt. (obecnie Zamawiający posiada 15 000 pkt.), nowe falowniki do wentylatorów podmuchu pierwotnego oraz rusztu dla kotła K5;
 - 2) układy zabezpieczeń wykonać w oparciu o sterowniki bezpieczeństwa PILZ PNOZ;
 - 3) na kotłach wodnych przewidziano blokady „pływające”, w których ciśnienie dopuszczalne uzależnione jest od aktualnej temperatury na wyjściu z kotła;
 - 4) na kotłach K3 i K4 przewidzieć przebudowę układów zasilania wentylatorów podmuchu pierwotnego i rusztu (falowniki nie posiadają funkcji „SAFE TORQUE OFF”);
 - 5) po stronie Zamawiającego jest uzgodnienie z UDT wszelkiej niezbędnej do wykonania zadania dokumentacji, w tym niezbędnych zmian części ciśnieniowej kotła;
 - 6) w zakres zadania wchodzi montaż, uruchomienie, zaprogramowanie i parametryzacja wszystkich układów wchodzących w skład automatyki zabezpieczeniowej kotła;
 - 7) sterowniki bezpieczeństwa należy skomunikować z istniejącym oprogramowaniem Citect Scada;
 - 8) wykonawca prześle kody źródłowe oprogramowania sterowników bezpieczeństwa i paneli HMI;
 - 9) wymagana jest aktywna obecność wykonawcy podczas odbioru instalacji przez UDT.

1

Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o.

ul. Waryńskiego 32-36, 86-300 Grudziądz, tel. + 48 56 6968091-93, fax: +48 56 6968098

e-mail: gpp@gpp.grudziadz.pl, <http://www.gpp.grudziadz.pl>

NIP: 876-22-728-47, KRS: 0000228967, Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 14 052 000, 00 PLN



Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o.

Szczegółowy zakres oraz obowiązki Wykonawcy określone zostały w załączniku nr 1 – projekt umowy.

Przed złożeniem oferty konieczne jest przeprowadzenie wizji lokalnej w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Nieprzeprowadzenie wizji lokalnej będzie równoznaczne z wykluczeniem oferenta z postępowania.

W celu zapoznania się z miejscem realizacji zadania oraz w pozostałych sprawach technicznych należy kontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego:

- Rafał Grabowski - tel.: 56 45 06 255 e-mail: r.grabowski@opec.grudziadz.pl

KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY

Dokonując wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Cena za realizację zamówienia – 100%

SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

1. Postępowanie jest prowadzone w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej GPP znajdującej się na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz/proceedings
2. Rejestracja i udział w postępowaniu jest bezpłatny.
3. Do oferty złożonej za pośrednictwem Platformy Zakupowej należy załączyć:
 - 1) potwierdzenie przeprowadzenia wizji lokalnej;
 - 2) referencje z trzech ostatnich lat potwierdzające doświadczenie w wykonywaniu modernizacji automatyki zabezpieczeniowej kotłów parowych OR i WR.

TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY: 15 lutego 2021 roku do godz. 12⁰⁰.

Załączniki:

- 1) projekt umowy
- 2) załącznik do umowy wykaz zagrożeń.