

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Remonty cząstkowe nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną na terenie całego Powiatu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Powiat Zgierski
- 1.2.) Oddział zamawiającego:** Starostwo Powiatowe w Zgierzu
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 472057661
- 1.4.) Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) Ulica:** Sadowa 6a
- 1.4.2.) Miejscowość:** Zgierz
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 95-100
- 1.4.4.) Województwo:** łódzkie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 42 2888153, 42 2888154, 42 2888156
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** przetargi_wojcik@powiat.zgierz.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.powiat.zgierz.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00021955/01
- 2.2.) Data ogłoszenia:** 2021-03-24 09:30

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:**
Ogłoszenie o zamówieniu
- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2021/BZP 00018845/02
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 02
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 1)**

Przed zmianą:

1. Przedmiotem zamówienia są remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-bitumiczną na drogach powiatowych Powiatu Zgierskiego. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części: 1) „Zadanie Nr 1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych

mieszanką mineralno-asfaltową na terenie miasta i gminy Aleksandrów Łódzki oraz gminy Parzęczew” ;2) „Zadanie Nr 2. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na terenie miasta i gminy Zgierz oraz gminy Ozorków”;3) „Zadanie Nr 3. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na terenie miasta i gminy Stryków oraz gminy Głowno”.3. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia.4. Przedmiotem zamówienia (dla wszystkich części zamówienia) jest wykonanie robót budowlanych dotyczących remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-bitumiczną. Lepszcze: asfalt, ręczne obcinanie krawędzi bądź mechaniczne frezowanie, masa grysowa, na drogach powiatowych (właściwych dla danej części zamówienia), o których mowa w załącznikach 6A-6C do SWZ.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót objętych przedmiotem zamówienia oraz wymagania dotyczące ich wykonania, zawarte są w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, pn.: „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-bitumiczną na drogach powiatowych Powiatu Zgierskiego” – załącznik nr 5 do SWZ, oraz w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.6. Szacunkowe ilości zamówienia wynoszą odpowiednio:1 2 3Numer części Nazwa części Mieszanka w tonach1 Zadanie Nr 1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na terenie miasta i gminy Aleksandrów Łódzki oraz gminy Parzęczew 159,482 Zadanie Nr 2. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na terenie miasta i gminy Zgierz oraz gminy Ozorków 224,703 Zadanie Nr 3. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na terenie miasta i gminy Stryków gminy Głowno 79,11DO PRZEDMIOTOWEJ SWZ WPŁYNEŁY NASTĘPUJĄCE PYTANIA WYKONAWCY:1. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z zapisami SST D-05.03.17, do remontu ubytków lub wybojów, powinien być stosowany beton asfaltowy AC8 lub AC11, z udziałem asfaltu modyfikowanego PMB 45/80-55.2. Prosimy o informację, czy zgodnie z zapisami SST D-05.03.17, w warstwie ścieralnej należy stosować samoprzylepną, topliwą asfaltową taśmą uszczelniającą przyklejaną do boku obciętej krawędzi, czy alternatywnie Zamawiający dopuści uszczelnienie za pomocą emulsji asfaltowej i gysu.ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:Ad 1Zgodnie z zapisami SST-D-05.03.17 do remontu ubytków lub wybojów na drogach powiatowych powiatu zgierskiego ma być stosowany beton asfaltowy granulacji AC8 lub AC11. Ad 2Zamawiający dopuszcza alternatywnie w zamian za stosowanie w warstwie ścieralnej zamiast samoprzylepnej topliwej asfaltowej taśmy przyklejonej do boku obciętej krawędzi uszczelniania emulsją asfaltową i grysem bazaltowym. Dopuszcza się stosowanie taśmy na wniosek Wykonawcy.

Po zmianie:

1. Przedmiotem zamówienia są remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-bitumiczną na drogach powiatowych Powiatu Zgierskiego. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części:1) „Zadanie Nr 1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na terenie miasta i gminy Aleksandrów Łódzki oraz gminy Parzęczew” ;2) „Zadanie Nr 2. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na terenie miasta i gminy Zgierz oraz gminy Ozorków”;3) „Zadanie Nr 3. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na terenie miasta i gminy Stryków oraz gminy Głowno”.3. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia.4. Przedmiotem zamówienia (dla wszystkich części zamówienia) jest wykonanie robót budowlanych dotyczących remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-bitumiczną. Lepszcze: asfalt, ręczne obcinanie krawędzi bądź mechaniczne frezowanie, masa grysowa, na drogach powiatowych (właściwych dla danej części zamówienia), o których mowa w załącznikach 6A-6C do SWZ.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót objętych przedmiotem zamówienia oraz wymagania dotyczące ich wykonania, zawarte są w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, pn.: „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-bitumiczną na drogach powiatowych Powiatu Zgierskiego” – załącznik nr 5 do SWZ, oraz w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.6. Szacunkowe ilości zamówienia wynoszą odpowiednio:1 2 3Numer części Nazwa części Mieszanka w tonach1 Zadanie Nr 1. Remont cząstkowy

nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na terenie miasta i gminy Aleksandrów Łódzki oraz gminy Parzęczew 159,482 Zadanie Nr 2. Remont częściowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na terenie miasta i gminy Zgierz oraz gminy Ozorków 224,703 Zadanie Nr 3. Remont częściowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na terenie miasta i gminy Stryków gminy Głowno 79,11DO

PRZEDMIOTOWEJ SWZ WPŁYNEŁY NASTĘPUJĄCE PYTANIA WYKONAWCY:1. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z zapisami SST D-05.03.17, do remontu ubytków lub wybojów, powinien być stosowany beton asfaltowy AC8 lub AC11, z udziałem asfaltu modyfikowanego PMB 45/80-55.2. Prosimy o informację, czy zgodnie z zapisami SST D-05.03.17, w warstwie ścieralnej należy stosować samoprzylepną, topliwą asfaltową taśmą uszczelniającą przyklejaną do boku obciętej krawędzi, czy alternatywnie Zamawiający dopuści uszczelnienie za pomocą emulsji asfaltowej i grysu.ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:Ad 1Zgodnie z zapisami SST-D-05.03.17 do remontu ubytków lub wybojów na drogach powiatowych powiatu zgierskiego ma być stosowany beton asfaltowy granulacji AC8 lub AC11. Ad 2Zamawiający dopuszcza alternatywnie w zamian za stosowanie w warstwie ścieralnej zamiast samoprzylepnej topliwiej asfaltowej taśmy przyklejonej do boku obciętej krawędzi uszczelniania emulsją asfaltową i grysem bazaltowym. Dopuszcza się stosowanie taśmy na wniosek Wykonawcy.DO

PRZEDMIOTOWEJ SWZ, WPŁYNEŁO KOLEJNE PYTANIE WYKONAWCY: PYTANIE WYKONAWCY:W nawiązaniu do wyjaśnień Zamawiającego z dnia 22.03.2021 r., odnośnie betonu asfaltowego, prosimy o informację czy zgodnie z zapisami SST D-05.03.17, w mieszankach należy stosować asfalt modyfikowany PMB 45/80-55? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:Zamawiający nie przewiduje stosowania asfaltu modyfikowanego.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą:

Przedmiotem zamówienia są remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-bitumiczną na drogach powiatowych Powiatu Zgierskiego. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części:1) „Zadanie Nr 1. Remont częściowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na terenie miasta i gminy Aleksandrów Łódzki oraz gminy Parzęczew”,2) „Zadanie Nr 2. Remont częściowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na terenie miasta i gminy Zgierz oraz gminy Ozorków”;3) „Zadanie Nr 3. Remont częściowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na terenie miasta i gminy Stryków oraz gminy Głowno”.3. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia.4. Przedmiotem zamówienia (dla wszystkich części zamówienia) jest wykonanie robót budowlanych dotyczących remontów częściowych nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-bitumiczną. Lepszcze: asfalt, ręczne obcinanie krawędzi bądź mechaniczne frezowanie, masa grysova, na drogach powiatowych (właściwych dla danej części zamówienia), o których mowa w załącznikach 6A-6C do SWZ.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót objętych przedmiotem zamówienia oraz wymagania dotyczące ich wykonania, zawarte są w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, pn.: „Remont częściowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-bitumiczną na drogach powiatowych Powiatu Zgierskiego” – załącznik nr 5 do SWZ, oraz w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.6. Szacunkowe ilości zamówienia wynoszą odpowiednio:1 2 3Numer części Nazwa części Mieszanka w tonach1 Zadanie Nr 1. Remont częściowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na terenie miasta i gminy Aleksandrów Łódzki oraz gminy Parzęczew 159,482 Zadanie Nr 2. Remont częściowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na terenie miasta i gminy Zgierz oraz gminy Ozorków 224,703 Zadanie Nr 3. Remont częściowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na terenie miasta i gminy Stryków gminy Głowno 79,11DO

PRZEDMIOTOWEJ SWZ WPŁYNEŁY NASTĘPUJĄCE PYTANIA WYKONAWCY:1. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z zapisami SST D-05.03.17, do remontu ubytków lub wybojów, powinien być stosowany beton asfaltowy AC8 lub AC11, z udziałem asfaltu modyfikowanego

PMB 45/80-55.2. Prosimy o informację, czy zgodnie z zapisami SST D-05.03.17, w warstwie ścieralnej należy stosować samoprzylepną, topliwą asfaltową taśmą uszczelniającą przyklejaną do boku obciętej krawędzi, czy alternatywnie Zamawiający dopuści uszczelnienie za pomocą emulsji asfaltowej i grysu. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Ad 1 Zgodnie z zapisami SST-D-05.03.17 do remontu ubytków lub wybojów na drogach powiatowych powiatu zgierskiego ma być stosowany beton asfaltowy granulacji AC8 lub AC11. Ad 2 Zamawiający dopuszcza alternatywnie w zamian za stosowanie w warstwie ścieralnej zamiast samoprzylepnej topliwej asfaltowej taśmy przyklejonej do boku obciętej krawędzi uszczelniania emulsją asfaltową i grysem bazaltowym. Dopuszcza się stosowanie taśmy na wniosek Wykonawcy.

Po zmianie:

Przedmiotem zamówienia są remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-bitumiczną na drogach powiatowych Powiatu Zgierskiego. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części: 1) „Zadanie Nr 1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na terenie miasta i gminy Aleksandrów Łódzki oraz gminy Parzęczew”, 2) „Zadanie Nr 2. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na terenie miasta i gminy Zgierz oraz gminy Ozorków”; 3) „Zadanie Nr 3. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na terenie miasta i gminy Stryków oraz gminy Głowno”. 3. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia. 4. Przedmiotem zamówienia (dla wszystkich części zamówienia) jest wykonanie robót budowlanych dotyczących remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-bitumiczną. Lepszcze: asfalt, ręczne obcinanie krawędzi bądź mechaniczne frezowanie, masa grysova, na drogach powiatowych (właściwych dla danej części zamówienia), o których mowa w załącznikach 6A-6C do SWZ. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót objętych przedmiotem zamówienia oraz wymagania dotyczące ich wykonania, zawarte są w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, pn.: „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-bitumiczną na drogach powiatowych Powiatu Zgierskiego” – załącznik nr 5 do SWZ, oraz w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ. 6. Szacunkowe ilości zamówienia wynoszą odpowiednio: 1 2 3 Numer części Nazwa części Mieszanka w tonach 1 Zadanie Nr 1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na terenie miasta i gminy Aleksandrów Łódzki oraz gminy Parzęczew 159,482 Zadanie Nr 2. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na terenie miasta i gminy Zgierz oraz gminy Ozorków 224,703 Zadanie Nr 3. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na terenie miasta i gminy Stryków gminy Głowno 79,11 DO

PRZEDMIOTOWEJ SWZ WPŁYNEŁY NASTĘPUJĄCE PYTANIA WYKONAWCY: 1. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z zapisami SST D-05.03.17, do remontu ubytków lub wybojów, powinien być stosowany beton asfaltowy AC8 lub AC11, z udziałem asfaltu modyfikowanego PMB 45/80-55.2. Prosimy o informację, czy zgodnie z zapisami SST D-05.03.17, w warstwie ścieralnej należy stosować samoprzylepną, topliwą asfaltową taśmą uszczelniającą przyklejaną do boku obciętej krawędzi, czy alternatywnie Zamawiający dopuści uszczelnienie za pomocą emulsji asfaltowej i grysu. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Ad 1 Zgodnie z zapisami SST-D-05.03.17 do remontu ubytków lub wybojów na drogach powiatowych powiatu zgierskiego ma być stosowany beton asfaltowy granulacji AC8 lub AC11. Ad 2 Zamawiający dopuszcza alternatywnie w zamian za stosowanie w warstwie ścieralnej zamiast samoprzylepnej topliwej asfaltowej taśmy przyklejonej do boku obciętej krawędzi uszczelniania emulsją asfaltową i grysem bazaltowym. Dopuszcza się stosowanie taśmy na wniosek Wykonawcy. DO PRZEDMIOTOWEJ SWZ, WPŁYNEŁO KOLEJNE PYTANIE WYKONAWCY: PYTANIE WYKONAWCY: W nawiązaniu do wyjaśnień Zamawiającego z dnia 22.03.2021 r., odnośnie betonu asfaltowego, prosimy o informację czy zgodnie z zapisami SST D-05.03.17, w mieszankach należy stosować asfalt modyfikowany PMB 45/80-55? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający nie przewiduje stosowania asfaltu modyfikowanego.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 3)

Przed zmianą:

Przedmiotem zamówienia są remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-bitumiczną na drogach powiatowych Powiatu Zgierskiego. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części: 1) „Zadanie Nr 1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na terenie miasta i gminy Aleksandrów Łódzki oraz gminy Parzęczew”, 2) „Zadanie Nr 2. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na terenie miasta i gminy Zgierz oraz gminy Ozorków”; 3) „Zadanie Nr 3. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na terenie miasta i gminy Stryków oraz gminy Głowno”. 3. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia. 4. Przedmiotem zamówienia (dla wszystkich części zamówienia) jest wykonanie robót budowlanych dotyczących remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-bitumiczną. Lepszcze: asfalt, ręczne obcinanie krawędzi bądź mechaniczne frezowanie, masa grysowa, na drogach powiatowych (właściwych dla danej części zamówienia), o których mowa w załącznikach 6A-6C do SWZ. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót objętych przedmiotem zamówienia oraz wymagania dotyczące ich wykonania, zawarte są w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, pn.: „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-bitumiczną na drogach powiatowych Powiatu Zgierskiego” – załącznik nr 5 do SWZ, oraz w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ. 6. Szacunkowe ilości zamówienia wynoszą odpowiednio: 1 2 3 Numer części Nazwa części Mieszanka w tonach 1 Zadanie Nr 1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na terenie miasta i gminy Aleksandrów Łódzki oraz gminy Parzęczew 159,482 Zadanie Nr 2. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na terenie miasta i gminy Zgierz oraz gminy Ozorków 224,703 Zadanie Nr 3. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na terenie miasta i gminy Stryków gminy Głowno 79,11 DO PRZEDMIOTOWEJ SWZ WPŁYNEŁY NASTĘPUJĄCE PYTANIA WYKONAWCY: 1. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z zapisami SST D-05.03.17, do remontu ubytków lub wybojów, powinien być stosowany beton asfaltowy AC8 lub AC11, z udziałem asfaltu modyfikowanego PMB 45/80-55. 2. Prosimy o informację, czy zgodnie z zapisami SST D-05.03.17, w warstwie ścieralnej należy stosować samoprzylepną, topliwą asfaltową taśmę uszczelniającą przyklejaną do boku obciętej krawędzi, czy alternatywnie Zamawiający dopuści uszczelnienie za pomocą emulsji asfaltowej i grysu. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Ad 1 Zgodnie z zapisami SST-D-05.03.17 do remontu ubytków lub wybojów na drogach powiatowych powiatu zgierskiego ma być stosowany beton asfaltowy granulacji AC8 lub AC11. Ad 2 Zamawiający dopuszcza alternatywnie w zamian za stosowanie w warstwie ścieralnej zamiast samoprzylepnej topliwej asfaltowej taśmy przyklejonej do boku obciętej krawędzi uszczelniania emulsją asfaltową i grysem bazaltowym. Dopuszcza się stosowanie taśmy na wniosek Wykonawcy.

Po zmianie:

Przedmiotem zamówienia są remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-bitumiczną na drogach powiatowych Powiatu Zgierskiego. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części: 1) „Zadanie Nr 1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na terenie miasta i gminy Aleksandrów Łódzki oraz gminy Parzęczew”, 2) „Zadanie Nr 2. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na terenie miasta i gminy Zgierz oraz gminy Ozorków”; 3) „Zadanie Nr 3. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na terenie miasta i gminy Stryków oraz gminy Głowno”. 3. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia. 4. Przedmiotem zamówienia (dla wszystkich części zamówienia) jest wykonanie robót budowlanych dotyczących remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-bitumiczną. Lepszcze: asfalt, ręczne obcinanie krawędzi bądź mechaniczne frezowanie, masa grysowa, na drogach powiatowych (właściwych dla danej części zamówienia), o których mowa w załącznikach 6A-6C do SWZ. 5. Szczegółowy opis przedmiotu

zamówienia, zakres robót objętych przedmiotem zamówienia oraz wymagania dotyczące ich wykonania, zawarte są w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, pn.: „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-bitumiczną na drogach powiatowych Powiatu Zgierskiego” – załącznik nr 5 do SWZ, oraz w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.6. Szacunkowe ilości zamówienia wynoszą odpowiednio: 1 2 3 Numer części Nazwa części Mieszanka w tonach 1 Zadanie Nr 1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na terenie miasta i gminy Aleksandrów Łódzki oraz gminy Parzęczew 159,482 Zadanie Nr 2. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na terenie miasta i gminy Zgierz oraz gminy Ozorków 224,703 Zadanie Nr 3. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na terenie miasta i gminy Stryków gminy Głowno 79,11 DO PRZEDMIOTOWEJ SWZ WPŁYNEŁY NASTĘPUJĄCE PYTANIA WYKONAWCY: 1. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z zapisami SST D-05.03.17, do remontu ubytków lub wybojów, powinien być stosowany beton asfaltowy AC8 lub AC11, z udziałem asfaltu modyfikowanego PMB 45/80-55. 2. Prosimy o informację, czy zgodnie z zapisami SST D-05.03.17, w warstwie ścieralnej należy stosować samoprzylepną, topliwą asfaltową taśmą uszczelniającą przyklejaną do boku obciętej krawędzi, czy alternatywnie Zamawiający dopuści uszczelnienie za pomocą emulsji asfaltowej i grysu. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Ad 1 Zgodnie z zapisami SST-D-05.03.17 do remontu ubytków lub wybojów na drogach powiatowych powiatu zgierskiego ma być stosowany beton asfaltowy granulacji AC8 lub AC11. Ad 2 Zamawiający dopuszcza alternatywnie w zamian za stosowanie w warstwie ścieralnej zamiast samoprzylepnej topliwej asfaltowej taśmy przyklejonej do boku obciętej krawędzi uszczelniania emulsją asfaltową i grysem bazaltowym. Dopuszcza się stosowanie taśmy na wniosek Wykonawcy. DO PRZEDMIOTOWEJ SWZ, WPŁYNEŁO KOLEJNE PYTANIE WYKONAWCY: PYTANIE WYKONAWCY: W nawiązaniu do wyjaśnień Zamawiającego z dnia 22.03.2021 r., odnośnie betonu asfaltowego, prosimy o informację czy zgodnie z zapisami SST D-05.03.17, w mieszankach należy stosować asfalt modyfikowany PMB 45/80-55? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający nie przewiduje stosowania asfaltu modyfikowanego.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2021-04-07 10:00

Po zmianie:

2021-04-08 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2021-04-07 10:30

Po zmianie:

2021-04-08 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2021-05-06

Po zmianie:
2021-05-07