



1. Zasilanie obiegu grzewczego
 2. Powrót obiegu grzewczego
 3. Zawór bezpieczeństwa 3 bar
 4. Manometr
 5. Czujnik przepływu
 6. Separator powietrza
 7. Odpowietznik automatyczny
 8. Spust ręczny
 9. Zawór odciłający
 10. Zawór mieszający 3-drogowy
 11. Pompa obiegowa c.o.
 12. Separator osadów
 13. Zawór spustowy odmulający
 16. Naczynie przeponowe
 17. Zawór spustowy
 18. Urządzenie do napełniania zbiadu
 19. Stacja uzdatniania wody
si pH < 7,2 ; TH > 25° ; opór < 2000 ohm/cm
 20. Wodomierz
 21. Czujnik temperatury zewnętrznej
 22. Czujnik kotła
 23. Czujnik temperatury
 27. Zawór zwrotny
 28. Zimna woda
 29. Reduktor ciśnienia
 35. Sprężęło hydrauliczne
 37. Zawór równoważący
 39. Pompa kotłowa
 42. Syfon i rury spustowe kondensatu
 47. Wyłącznik różnicowy 30 mA
 60. Króciec przyłączenia manometru
 61. Termometr
 67. Zawór ręczny
 68. Neutralizator kondensatu
 147. Filtr wody
 147. Filtr gazu
- (a) Zdalne sterowanie CDI 2
 (b) Wzmacniacz elektryczny (opcja)
- (R) Regulator współpracujący z tablicą System
 Tablica sterownicza : Diematic-m3

