



**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.:
Budowa sieci wodociągowej z rur PEHD DN 110 o długości 198 mb oraz sieci ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej z rur PEHD DN 63 o długości 207,0 mb w miejscowości Kolanowice przy ul. Szkolnej i Kościelnej na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 1103/46, 1167/46, 1116/67, 1021/69 k.m. 2 obręb Kolanowice - Znak sprawy: RB.ZP.271.10.2022

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 oraz 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm. – dalej ustawy Pzp), odpowiada na pytania, jakie wpłynęły od Wykonawcy dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

1. Pytanie 1

Zgodnie z Opisem Technicznym Projektu Budowlanego oraz Opisem Przedmiotu Zamówienia, w ramach zamówienia należy wykonać sieć wodociągową DN 110 o długości 198,00 mb oraz sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej DN 63 o długości 207,00 mb. Wg opisu uzbrojenie sieci wodociągowej stanowić będą m.in. nawiertki DN 110/40 i studnie wodomierzowe z PEHD DN 1000 z zestawem wodomierzowym lub zestawy wodomierzowe zamontowane w budynkach. Natomiast uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej stanowić będą m.in. przepompownie ścieków bytowo-socjalnych DN 1000 z pompą typu KADOR 5/4”.

W załączonym przez Zamawiającego przedmiarze robót, brak jest powyższego zakresu dotyczącego przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Prosimy o informację czy ten zakres robót należy ująć w wycenie?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zakres inwestycji/postępowania dotyczy wyłącznie budowy sieci. Budowa przyłączy do indywidualnych posesji nie wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.