



Warlubie, gmina Warlubie, Linia kolejowa nr
131 Chorzów Batory-Tczew, Stacja Warlubie,
km. 438.5-438.6, dz. nr 250,
obręb 0018 Warlubie.



Zasawa odcinająca DN80 z obudową stałą lub teleskopową umieszczoną w skrzynce PE z pokrywą żeliwną o średnicy pokrywy min 15cm i wys. 27cm, skrzynkę obrukować w kręgu betonowym D=80cm, H=50cm, zasuwę wykonać zgodnie z wytycznymi ZUK Warlubie



Jednostka projektowa:

BETSAN
Dominika Michalkiewicz
ul. M.Zientary-Malewskiej 1/9
10-301 Olsztyn

Inwestor: **GMINA WARLUBIE**
ul. Dworcowa 15, 86-160 Warlubie

Objekt: **PROJEKT SIEC WODOCIĄGOWEJ I PRZYŁĄCZY
WODOCIĄGOWYCH DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
JEDNORODZINNYCH**

Warlubie, gmina Warlubie, Linia kolejowa nr 131 Chorzów Batory-Tczew
Stacja Warlubie, km. 438.5-438.6, dz. nr 250,
obręb 0018 Warlubie.

PROJEKT TECHNICZNY

SANITARNA

Projektant: inż. Maciej Sykała	uprawnienia nr: WAM/0074/POOS/09 do projektowania bez ograniczeń specjalności instalacyjnej
-----------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tytuł rys: PROFIL SIECI WODOCIĄGOWEJ		Nr rys.
Data: 28.04.2023	Skala: 1:100.000	PB_IS_01

Innejsze opracowanie stanowi własność firmy Biuro Projektowe Maciej Sykała i jako dzieło autorskie podlegające ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4.02.1994 o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych.