

IRP.ZP.271.2.2021

Przechlewo, dnia 11 marca 2021r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.
„Wymiana dachu i wykonanie elewacji budynku przy ulicy Młyńskiej 2 w Przechlewie”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego opublikowano w:

Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2021/BZP 00005441/01 z dnia 2021-02-04 r.

Działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień na skierowane zapytania Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

Pytanie nr 1:

Czy obróbki blacharskie i orynnowanie wykonać z blachy tytanowo - cynkowej czy z blachy powlekanej. W dokumentacji dokumentowej wskazuje się na wykonanie w/w z blachy tytanowo - cynkowej a w przedmiarach robót wskazuje się na wykonanie w/w blachy powlekanej?

Odpowiedź:

Obróbki blacharskie i orynnowanie należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót z blachy powlekanej.