

Kielce 20.07.2023 r.

TZ/ 48 /2023

INFORMACJA nr 2

Dotyczy: **postępowania: ZR – 15/TP – 5/2023** na **dostawę regulatorów różnicy ciśnień do realizacji zadań inwestycyjnych.**

W odpowiedzi na pytanie o treści:

„Do przygotowania oferty niezbędne będzie przedstawienie o danych dotyczących zakresu ciśnień nastaw dla regulatorów”

Zamawiający informuje, że oferowane regulatory muszą umożliwiać nastawę różnicy ciśnień w zakresie **od 0,4 do 1,0 bara.**

Informacja jest obowiązująca dla wszystkich Wykonawców zamierzających złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu.

ZATWIERDZIŁ:

Dyrektor Inwestycji i Rozwoju Kamila Stachowicz

Otrzymują:

- 1) Umieszczenie na Platformie zakupowej
- 2) TZ a/a