

GMINA MIEJSKA WŁODAWA

Urząd Miejski we Włodawie
al. Józefa Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa



tel. 82 57 21 444, fax 82 57 22 454
info@wlodawa.eu, www.wlodawa.eu

WA.271.1.2024.AM

Włodawa, 12.02.2024 r.

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp, pn:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej do zasilania budynku Urzędu Miejskiego we Włodawie w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania budynku Urzędu Miejskiego we Włodawie”.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust.1 i 6 w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 i 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawca w dniu 09.02.2024 r. oraz 12.02.2024 r. zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1)

Zwracamy się o wskazanie, do których parametrów modułu ma się odnieść Wykonawca w ofercie gdyż między projektem architektoniczno- budowlanym i wykonawczym są rozbieżności. Zwracamy się o podtrzymanie parametrów z projektu architektoniczno- budowlanego w pozycji Napięcie jałowe (V) 37-50 V Napięcie mocy optymalnej (Upmax) 33-41 V umożliwi to dobór paneli spełniających pozostałe parametry i gwarancje na poziomie 25 lat

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje parametry zawarte w projekcie architektoniczno- budowlanym w pozycji Napięcie jałowe (V) 37-50 V Napięcie mocy optymalnej (Upmax) 33-41 V.

Pytanie 2)

Prosimy o podanie lokalizacji tablicy rozdzielczej, do której planowane jest wpięcie instalacji PV. Czy znajduje się ona w budynku Urzędu Miejskiego? Czy jest usytuowana poza budynkiem i kabel zasilający należy doprowadzić w wykopie?

Odpowiedź:

Tablica rozdzielcza znajduje się w budynku Urzędu Miejskiego , kabla zasilającego nie trzeba doprowadzić w wykopie.

Zmianie ulega SWZ w następującym zakresie:

1) W Rozdziale 14 ust. 14.2 i 14.3, który w związku ze zmianą terminu składania ofert otrzymuje brzmienie:

„14.2. Termin składania ofert: **15.02.2024 r. godz. 09:00.**

14.3. Termin otwarcia ofert: **15.02.2024 r. godz. 09:10.”**

3) W Rozdziale 15 ust. 15.1., który w związku ze zmianą terminu związania ofertą otrzymuje brzmienie:

„15.1. Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 15.03.2024 r.”**

4) Zmianie ulega pkt 8.1., 8.3. i 8.4. ogłoszenia o zamówieniu w zakresie informacji wskazanych powyżej.

Z up. Burmistrza

Wiesław Holaczuk
Zastępca Burmistrza