


Gmina Trzebiatów

z siedzibą w: **Urząd Miejski w Trzebiatowie**
72 – 320 Trzebiatów, ul. Rynek 1, Tel. 91 38 72 984, fax. 91 38 72 619
e-mail: sekretariat@trzebiatow.pl, www.trzebiatow.pl



Trzebiatów, 26.08.2022 r.

Oznaczenie sprawy: **RZ.271.18.2022**

WYKONAWCY

ubiegający się o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – nr 1

Gmina Trzebiatów, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą Pzp”, udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „**Budowa niskoparametrowej kontenerowej kotłowni wodnej opalanej gazem ziemnym o mocy około 250 kW z wykorzystaniem kaskady kotłów kondensacyjnych wraz z przyłączeniem do istniejącej instalacji odbiorczej i wykonaniem przyłącza gazu do kotłowni – w systemie zaprojektuj i wybuduj**” – Ogłoszenie nr 2022/BZP 00313520/01 z dnia 2022-08-22.

Do zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ następującej treści:

PYTANIE 1

Czy do obowiązków wykonawcy należy wykonanie wypoziomowanego, utwardzonego miejsca z kostki polbruk pod kotłownię?

Wyjaśnienia zamawiającego:

Do obowiązków wykonawcy należy wykonanie wypoziomowanego, utwardzonego miejsca z kostki typu polbruk pod kotłownię. Powyższe wynika z treści programu funkcjonalno – użytkowego (PFU) stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ.

Zgodnie z ust. 2 pkt 3) części opisowej PFU: „Kotłownię należy wykonać w siedzibie wykonawcy i gotową przetransportować na **przygotowane wcześniej przez wykonawcę miejsce posadowienia (miejsce utwardzone kostką typu polbruk, o wymiarach w obrysie kontenera + 50 cm z każdej strony)**”.

Jednocześnie, wykonawca zobowiązany jest uwzględnić i wykonać wszelkie prace niezbędne do kompleksowego zrealizowania przedmiotu umowy.

Postanowienia końcowe:

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zatwierdził:

Burmistrz Trzebiatowa
Józef Domański