

Łódź, dnia 09.08.2024 r.

Dotyczy postępowania prowadzonego pod nazwą: „Zadaszenia siatką wybiegu zewnętrznego dla Orangutanów w Orientarium ZOO Łódź (zaprojektuj i wybuduj)”

Numer Sprawy: **MOZ.SZ.2510.12.2024**

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) – dalej „ustawa Pzp”, został do Zamawiającego złożony wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Działając zgodnie z art. 284 ust.2, Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

Pytanie 1

W związku z zapisami pkt 2.2 PFU oraz koniecznością realizacji prac na terenie czynnego Ogrodu Zoologicznego, a w szczególności transportu materiałów budowlanych i ciężkiego sprzętu z wykorzystaniem dróg pożarowych stanowiących również ciągi piesze, prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający przewiduje realizację robót budowlanych w godzinach otwarcia Ogrodu Zoologicznego?

Prosimy o jednoznaczne wskazanie godzin, w których możliwe będzie prowadzenie robót budowlanych.

Odpowiedź 1

Prowadzenie robót budowlanych, z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu i materiałów, możliwe będzie w godzinach od 6:00 do 9:00 – tj. przed rozpoczęciem pracy ZOO, oraz w godzinach po zakończeniu pracy ZOO tj. w miesiącach: listopad, grudzień, styczeń – po godzinie 17:00, w pozostałych miesiącach po godzinie 19:00. Pozostałe prace mogą być prowadzone w godzinach pracy Ogrodu Zoologicznego.

Pytanie 2

W pkt 2.3 PFU wskazano, iż wysokość woliery powinna wynosić nie mniej niż 7 m do 4 m przy budynku. Wg pkt 1.4 PFU natomiast „na terenie wybiegu należy ustawić słupy tak żeby siatka w najniższym miejscu miała min 3 m ponad poziomem wybiegu”. W związku z nieprecyzyjnością zapisów, prosimy o jednoznaczne określenie jaka jest wymagana minimalna wysokość woliery ponad poziomem wybiegu oraz jaka jest wymagana wysokość woliery w miejscu mocowania do słupów (wysokość od poziomu wybiegu do najwyższego punktu woliery).

Odpowiedź 2

Zamawiający wymaga wysokości woliery min 7m i nie mniej niż 4m przy budynku. Postępowanie prowadzone jest w systemie zaprojektuj i wybuduj – Wykonawca winien zaprojektować rozwiązania najkorzystniejsze z punktu widzenia założonego celu inwestycji, tj. odpowiedniego zabezpieczenia wybiegu i dobrostanu zwierząt.

Pytanie 3

W związku z zapisem pkt 1.4 PFU „Prace należy wykonać w ten sposób żeby nie uszkodzić istniejącej infrastruktury oraz elementów wybiegu” prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści konieczną ingerencję w teren wybiegu (np. w celu wykonania fundamentów słupów) pod warunkiem doprowadzenia go po wykonaniu robót do stanu pierwotnego.

Odpowiedź 3

Dopuszczamy ingerencję, pod warunkiem odtworzenia wybiegu.

Pytanie 4

W pkt 2.3. PFU znajdują się zapisy dotyczące wymagań dla elementów zagospodarowania wybiegu, w związku z czym prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający w ramach niniejszego zamówienia oczekuje wykonania jakichkolwiek elementów zagospodarowania wybiegu poza elementami woliery i nowej fasady? Jeśli tak, prosimy o wyspecyfikowanie tych elementów.

Odpowiedź 4

Zamawiający wymaga wykonania dwóch przejść nad fosami oraz po 6 miejsc (oczek) mocowania lin na każdym słupie.

Pytanie 5

Dotyczy §8 ust. 3 lit. a) wzoru umowy: W związku z zasadą swobodnego kształtowania postanowień umownych między przedsiębiorcami, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z 21 dni do 30 dni od dnia doręczenia faktury.

Odpowiedź 5

Zamawiający nie uwzględni wniosków Wykonawcy zawartych w pytaniu 1 oraz - w konsekwencji - podtrzymuje dotychczasowe brzmienie par 8 ust 3 lit. a) wzoru umowy.

Pytanie 6

Dotyczy §9 ust. 20 wzoru umowy: Alternatywnie, w przypadku odmowy Zamawiającego w zakresie wydłużenia terminu zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dla zachowania równowagi kontraktowej Stron prosimy o skrócenie terminu płatności przez Zamawiającego dla Wykonawcy z 30 dni do 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury i pozostałych dokumentów.

Odpowiedź 6

Zamawiający nie uwzględni wniosków Wykonawcy zawartych w pytaniu 2 oraz -w konsekwencji - podtrzymuje dotychczasowe brzmienie par 9 ust 20 wzoru umowy.

W związku z dokonanymi zmianami SWZ, jak również z uwagi na art. 284 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający przedłuża termin składania ofert, wyznaczając nowy termin na dzień 16.08.2024 r., na godzinę 10:00 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.08.2024 r. o godzinie 10:10.

Odpowiednio zmianie ulegają również zapisy SWZ:

- ust. 1 Rozdziału XIX. SWZ Sposób i termin składania i otwarcia ofert, który otrzymuje brzmienie:

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/orientarium.lodz>, w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 16.08.2024 r. do godziny 10:00”

- ust. 1 Rozdziału XX. SWZ Termin otwarcia ofert, który otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.08.2024 r. o godz. 10:10, bezpośrednio po uzyskaniu przez Zamawiającego dostępu do złożonych plików”.

- ust. 1 Rozdziału XVIII. SWZ Termin związania ofertą, który otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 14.09.2024 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”.

W wyniku dokonanej zmiany, Zamawiający dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu, które zostaje opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

ZATWIERDZIŁ:

CZŁONEK ZARZĄDU
/podpis nieczytelny/
lek. wet. Tomasz Jóźwik

WICEPREZES ZARZĄDU
/podpis nieczytelny/
Sławomir Worach