



Lidzbark Warmiński, 2022-04-14

RI.271.8.9.2022

Dotyczy: Odpowiedzi na zapytania do postępowania na zadanie w części w ramach inwestycji pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulic: Grabowskiego, Kolejowej i Kanałowej w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW”

## Informacja

W odpowiedzi na wnioski z dnia 12.04.2022 r. i 13.04.2022 r. o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr RI.271.8.2022 na zadanie w części w ramach inwestycji pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulic: Grabowskiego, Kolejowej i Kanałowej w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW” Zamawiający – Gmina Miejska Lidzbark Warmiński, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021.1129 t.j.) udostępnia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

**Pytanie 1.** W związku z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 12.04.2022 r. dotyczącą branży telekomunikacyjnej zwracam się z prośbą o przesunięcie terminu otwarcia ofert na dzień 22.04.2022r. Prośbę swą motywuję tym, iż trasa przebiegu światłowodu obejmuje przekroczenie ul. Wyszyńskiego oraz mostu na rzece Symsarnie, co wymaga od wykonawcy dodatkowego czasu na prawidłowe oszacowanie kosztów branży telekomunikacyjnej. Jednocześnie proszę o udzielenie informacji, czy most na ulicy Wyszyńskiego przebiegający nad rzeką Symsarną widnieje w rejestrze zabytków?

**Wyjaśnienie Zamawiającego:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert. Jednocześnie Zamawiający wskazuje wykonanie połączenia monitoringu poprzez most radiowy w celu ominięcia instalacji światłowodowych.

**Pytanie 2.** Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie instalacji monitoringu za pośrednictwem sygnału radiowego (2 anteny) zamiast prowadzenia i podłączenia przez światłowód?

**Wyjaśnienie Zamawiającego:** Tak, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie wykonanie połączenia monitoringu poprzez most radiowy - zalecana częstotliwość 5GHz.

**Pytanie 3.** Proszę jednocześnie o określenie parametrów kamery, która będzie kompatybilna z istniejącym już systemem monitoringu miejskiego.

**Wyjaśnienie Zamawiającego:** Zamawiający wskazuje minimalne wymagania dotyczące systemu monitoringu (kamera – szt.1, anteny – szt.2):

### Parametry kamery:

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| - Typ kamery: PTZ                   | - Zakres obrotu w poziomie: 360 ° - ciągle |
| - Wielkość matrycy: min. 2 Mpx      | - Zasilanie: Hi-PoE, 24 V AC               |
| - Zoom optyczny: min. x 30          | - Inteligentna analiza obrazu              |
| - Zasięg oświetlacza IR: min. 150 m |  |

### Parametry anten:

- |   |  |
|---|--|
| - Tryb pracy: Access Point, Bridge                        | - Zysk energetyczny anteny: 13 dBi                           |
| - Częstotliwość pracy: 5 GHz                              | - Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej: do 150 Mbps |
| - Rodzaje wejść / wyjść: RJ-45 10/100 (LAN) - min. 1 szt. | - Zasilanie: PoE   |
| - Obsługiwane standardy: Wi-Fi 4 (802.11 n), 802.11 a     | - Możliwość pracy na zewnątrz                                |
| - Typ anteny: Panelowa, podwójnie spolaryzowana           |  |

**Pytanie 4.** W związku ze sprzeczną informacją w Przedmiocie Zamówienia oraz PFU, proszę o jasne określenie czy ogrodzenie do planowanego parkingu ma być ujęte w projekcie i wykonaniu?

**Wyjaśnienie Zamawiającego:** Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - Przedmiot zamówienia nie obejmuje zaprojektowania i wykonania ogrodzenia terenu parkingu, należy uwzględnić wyłącznie rozbiórkę istniejącego ogrodzenia w przedniej i tylnej stronie placu na którym ma być wybudowany parking.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią równocześnie modyfikacje zapisów SWZ i jej załączników, które należy wziąć pod uwagę przy sporządzaniu oferty. Zmianie nie ulega ogłoszenie o zamówieniu.

Zatwierdził:  
Z up. Burmistrza  
*Tomasz Nykiel*  
z-ca Burmistrza