


SOU-362 Podkarpacka



Dostawca: ENERGA OPERATOR  
Licznik nr 71562117  
Moc umowna P=....[kW]  
Moc rzeczywista P= 7,02[kW]  
Zab. przedliczn. I=80A

LEGENDA

- proj. słup okrągły ocynkowany z oprawką oświetleniową LED 16W
- istniejący słup oświetleniowy
- proj. kabel YAKXS 4x25 z bednarką FeZn 25x4  
25(34) odległość między słupami (długość kabla)
- istn. kabel YAKY 4x25 z bednarką FeZn 25x4

UWAGA:

- Lampy zasilić na przemian z poszczególnych faz
- Każdy słup połączyć z bednarką w celu uziemienia

Ochrona od porażeń – szybkie wyłączenie zasilania w układzie:

- TN–C – linia kablowa
- oprawy – dodatkowa izolacja (II klasa ochronności)

NAZWA RYSUNKU:  SCHEMAT SZAFKI OŚWIE TL ENIOWEJ		
tektoline pracownia projektowa		
PRACOWNIA PROJEKTOWA TEKTOLINE s.c. Al. Grunwaldzka 212, lok. 5/1; 80–266 Gdańsk www.tektoline.pl, biuro@tektoline.pl tel.: 536–960–007		
TEMAT:	PARKINGI I NIE TYLKO NIEDZWIEDNIKA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO  ZADANIE NR 4: CHODNIK, SCHODY TERENOWE, OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE, UL. NIEDZWIEDNIK, DZ. NR 10/12, 88/2, 246/4 OBR. 028 GDAŃSK	
ETAP PROJEKTU:	BUDOWLANY	
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	
NAZWA RYSUNKU:	SCHEMAT SZAFKI OŚWIETLENIOWEJ	
	autor: mgr inż. Andrzej Nowak upr.nr 4820/Gd/91 w specj. instalacyjno inżynierskiej w zakresie sieci oraz instalacji elektrycznych	
SKALA:	NR RYS./REWIZJA:	DATA:
–	F2/00	02.2026