

Powiat Zduńskowolski
ul. Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola

Zduńska Wola, dn. 15.02.2023 r.

IZ.272.4.2023

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa dachu na II Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli, wraz z modernizacją instalacji c.o. i zapewnieniem dostępu dla osób niepełnosprawnych”

**Odpowiedzi na zapytania
do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
nr 2**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm.), dalej „ustawa Pzp”, w odpowiedzi na skierowane zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Proszę o wyjaśnienie, na schemacie rozdzielni R6 oznaczony jest wypust do zasilania kabla grzejnego (kg1). W opisie oraz na rzutach instalacji elektrycznej brak jest informacji na temat wykonania instalacji kabla grzejnego. Proszę o wyjaśnienie czy w zakres prac wchodzi wykonanie instalacji kabla grzejnego, jeśli tak to proszę o zamieszczenie odpowiedniej dokumentacji

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż, projekt przewiduje dwa wypusty (R1.kg1 i R6.kg2) zasilania przewodów grzejnych. Oba wypusty są zaznaczone na rys. EG4. Łączna długość rur do ogrzania to 30 m i 9 m (wg. projektu wentylacji). W rozdzielnicach R1 i R6 przewidziano pole odpływowe dla zasilania przedmiotowych kabli grzejnych.