

**G M SYSTEM**  
**Klimatyzacja Wentylacja**  
 Certyfikat NR FGAZ-P/03/0142/16  
 kontakt 606686989, gmsystem@onet.pl

**PRZEGLĄD OKRESOWY CENTRALI KLIMATYZACYJNEJ**

Model: <i>Cop</i>		Numer seryjny:
Obiekt: <i>Sp202 RYBIN</i>		Data wykonania: <i>4.10-22.11.2021</i>
Czynności przeglądu: <i>NW8 RADIOLOGIA</i>		Potwierdzenie
Kontrola i czyszczenie lub wymiana filtrów powietrza (filtr klienta)		<i>TAK</i>
Kontrola zespołu wentylatora	Sprawdzenie osadzenia wirnika	<i>TAK</i>
	Dokręcenie kół pasowych	<i>TAK</i>
	Kontrola stanu paska klinowego i jego naciągu	<i>TAK</i>
	Kontrola stanu technicznego łożysk wentylatora	<i>TAK</i>
	Kontrola mocowania silnika wentylatora	<i>TAK</i>
	Pomiar prądów roboczych silnika	<i>TAK</i>
	Sprawdzenie mocowania i działania siłowników przepustnic	<i>TAK</i>
	Sprawdzenie presostatów filtrów	<i>TAK</i>
	Sprawdzenie presostatów wentylatorów	<i>TAK</i>
	Sprawdzenie presostatów wymiennika krzyżowego/obrotowego	<i>TAK</i>
Kontrola działania obiegów chłodniczych	Kontrola czystości i ewentualne czyszczenie wymienników skraplaczy	<i>czyste</i>
	Kontrola wentylatora skraplacza	<i>TAK</i>
	Oględziny instalacji freonowej, poszukiwanie śladów wycieku czynnika	<i>szczelne</i>
	Sprawdzenie i dokręcenie styków instalacji elektrycznej	<i>TAK</i>
	Kontrola ciśnień roboczych sprężarek	<i>TAK</i>
	Kontrola działania zaworów rozprężnych	<i>TAK</i>
	Sprawdzenie działania automatyki zabezpieczeniowej	<i>TAK</i>
	Pomiar prądów roboczych silników	<i>TAK</i>
Sprawdzenie drożności odpływu skroplin i czystości tacy	<i>TAK</i>	

Uwagi do przeglądu:

*6. W przypadku sprężarki i układu sił  
 do dalszej eksploatacji.*

Podpis SERWISANT  
 MAREK GRZAŁEK  
 FGAZ-01/03/00014/16

Podpis klienta: