



LEGENDA	
Trasy	
	Kanał kablowy 45x30 montowany przy posadzce
	Kanał kablowy 45x30 montowany przy suficie/na suficie
	Zejsście kanałem kablowym do łącznika
	Zejsście kanałem kablowym z poziomu sufitu na poziom posadzki
UWAGI	
Ogólne	
<p>1) Wszystkie wymiary należy sprawdzić i domierzyć na placu budowy. 2) Przejścia instalacyjne w ścianach zewnętrznych poniżej poz. terenu wykonać jako szczelne; przejścia instalacyjne przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć do klasy opornościowej danej przegrody. 3) W pomieszczeniach wilgotnych okablowanie układać podtynkowo. 4) Łączniki montowane na wysokość 110 cm (oś łącznika) 5) Wentylatory z pomieszczeniach łazienek powiązane z oświetleniem 6) Kolorystyka kanałów kablowych zgodnie z wytycznymi architektury</p>	



STOWARZYSZENIE NA RZECZ OCHRONY DZIEDZICTWA
" MŁYN PAPIERNIA"
71-034 Szczecin ul. Borówkowa 10, tel./fax (091) 48 69 110

INWESTYCJA: Budowa zaplecza sportowego w miejscowości Barlinek, na działkach geod. 751, obr. Barlinek	
INWESTOR: Gmina Barlinek, ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek	
PROJEKTANT: mgr inż. Jerzy Szewczyk nr upr. ZAP/0107/PWOE/14	
TEMAT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWY ZAPLECZA SPORTOWEGO	NUMER RYSUNKU: E3
RYSUNEK: RZUT PRZYZIEMIA trasa koryt kablowych	SKALA: 1:100
SZCZECIN, LISTOPAD 2015	
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, publikacja oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora będą naruszeniem przepisów wynikających z ustawy o prawie autorskim.	