

Wykonawcy
(wszyscy)

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) pn. „Budowa windy i pochylni dla osób z niepełnosprawnościami w budynku głównym I Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Wyszkowie”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, Powiat Wyszkowski udziela poniżej odpowiedzi i wyjaśnień na zadane przez Wykonawcę pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1

Witam Proszę doprecyzować wymagania dla platformy dla niepełnosprawnych, tj.: - kolor (standardowy możliwy do wykonania w tym terminie) jest biały - ilość przeszkleń - rodzaj platformy.

Odpowiedź na Pytanie 1:

- kolor INOX,
- przeszklenia 100% w obydwu naprzeciwległych ścianach z przystankami,
- boczne od strony biegów schodowych pełne,
- Rodzaj platformy zgodnie z opisem:

Napęd śrubowy

Sterowanie Przyciski jazdy bez podtrzymywania na platformie

Udźwig 400 kg

Prędkość 0,15 m/sek

Zasilanie Fal. 1x230V 50-60Hz 16A miękki star

Wymiar platformy 1000 x 1467 mm

Ilość przystanków 4

Ilość drzwi 4

Ilość półfrontów 0

Podszybie 50 mm

Wysokość podnoszenia 12150 mm

Wysokość ponad najwyższym przystankiem 2250 mm

Drzwi 1

Usytuowane na przystanku 0 -zielona naklejka

Położenie drzwi na ścianie szybu

Ściana C

Model dźwigu A20 lewe

Światło otworu szerokość 900 mm

Światło otworu wysokość 2000 ściana C

Automatyka drzwi Domykacz

Ograniczenie dostępu w drzwiach No locking solution

Pokrywa kasety wezwań Biała

Piętrowskazywacz w drzwiach Bez piętrowskazywacza

Położenie kasety wezwań Przy drzwiach

Przeszklenie drzwi Standardowe przezroczyste szkło

Drzwi 2

Usytuowane na przystanku 1 -czarna naklejka

Położenie drzwi na ścianie szybu

Ściana A

Model dźwigu A20 prawe
Światło otworu szerokość 900 mm
Światło otworu wysokość 2000 ściana A
Automatyka drzwi Domykacz
Ograniczenie dostępu w drzwiach No locking solution
Pokrywa kasety wezwań Biała
Piętrowskazywacz w drzwiach Bez piętrowskazywacza
Położenie kasety wezwań Przy drzwiach
Przeszklenie drzwi Standardowe przezroczyste szkło

Drzwi 3

Usytuowane na przystanku 2 -czarna naklejka
Położenie drzwi na ścianie szybu
Ściana A
Model dźwigu A20 prawe
Światło otworu szerokość 900 mm
Światło otworu wysokość 2000 ściana A
Automatyka drzwi Domykacz
Ograniczenie dostępu w drzwiach No locking solution
Pokrywa kasety wezwań Biała
Piętrowskazywacz w drzwiach Bez piętrowskazywacza
Położenie kasety wezwań Przy drzwiach
Przeszklenie drzwi Standardowe przezroczyste szkło

Drzwi 4

Usytuowane na przystanku 3 -czarna naklejka
Położenie drzwi na ścianie szybu
Ściana A
Model dźwigu A20 prawe
Światło otworu szerokość 900 mm
Światło otworu wysokość 2000 ściana A
Automatyka drzwi Domykacz
Ograniczenie dostępu w drzwiach No locking solution
Pokrywa kasety wezwań Biała
Piętrowskazywacz w drzwiach Bez piętrowskazywacza
Położenie kasety wezwań Przy drzwiach
Przeszklenie drzwi Standardowe przezroczyste szkło
Platforma jezdna w kształcie litery L jest w około wyposażona w listwy przeciwzakleszczeniowe w celu zwiększenia bezpieczeństwa pasażera.
Telefon Telefon naścienny
Podłoga platformy Black Altro Pitch VM2020P (STD)
Piętrowskazywacz na platformie Bez piętrowskazywacza
Panele szybu
Panele szybu
Ściany szybu Szyb dźwigu z metalowych paneli z aluminiowymi profilami narożnymi.
Sufit Sufit szybu z oświetleniem LED

Opcje szybu

Panele ściana D
Profile zakańczające, komplet
Wyposażenie dodatkowe
Automatyczne oświetlenie szybu

Pytanie 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisów SWZ określających podstawy wykluczenia z postępowania Wykonawców i usunięcie zapisu dot. art. 109 ust. 1 pkt 4, 7 ustawy Pzp, Prośbę swą motywujemy tym, iż w obecnej sytuacji panującej na rynku (pandemia Covid-19, stan wojny na Ukrainie, wysoka inflacja, problemy z waloryzacją wynagrodzenia) występują perturbacje na rynku budowlanym i wszyscy wykonawcy mają problemy. Wykonawca nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji w postaci wykluczenia z postępowania.

Odpowiedź na Pytanie 2:

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 3

W związku z prowadzonym postępowaniem zwracamy się z wnioskiem o przesunięcie terminu składania ofert o dwa tygodnie tj. do dnia 20.12.2023r. Zaproponowany termin jest to minimalny okres niezbędny do przygotowania rzetelnej wyceny.

Odpowiedź na Pytanie 3:

Zamawiający **nie przesuwa** terminu składania ofert.

Pytanie 4

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy ?

Odpowiedź na Pytanie 4:

Zgodnie z zapisami SWZ Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Pytanie 5

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie projektu szybu windowego oraz projektu podszybia.

Odpowiedź na Pytanie 5:

- szyb windowy samonośny w zakresie producenta windy,
- winda bez podszybia,
Całość wsparta na płycie żelbetowej fundamentowej.

Pytanie 6

Prosimy o podanie podstawowych parametrów dźwigu.

Odpowiedź na Pytanie 6:

Podstawowe parametry dźwigu zostały podane przez Zamawiającego **w odpowiedzi na pytanie 1.**