

Miłosław, dn. 07.03.2023 r.

Zamawiający:
Gmina Miłosław
ul. Wrzesińska 19
62-320 Miłosław

IŚR.271.ZP.2.2023

**Wykonawcy
uczestniczący
w postępowaniu**

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. „**Termomodernizacja szkół w gminie Miłosław**”.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zamawiający - Gmina Miłosław informuje, iż Wykonawcy działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści SWZ dotyczącej niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp przekazuje poniżej treść zapytania wraz z wyjaśnieniami.

Pytania dotyczą szkoły w Orzechowie:

Pytanie 1, proszę o określenie koloru stolarki okiennej - czy kolor ma być jednostronny, dwustronny czy może biały

Odpowiedź 1

Kolor stolarki okiennej zgodnie z dokumentacją projektową (Rys. A8) - obustronnie biały Paleta RAL 9003.

Pytanie 2, czy szyby bezpieczne 33.1 czy 33.2

Odpowiedź 2

Szyby bezpieczne 33.2.

Pytanie dotyczy szkoły w Czeszewie:

Pytanie 1, proszę o określenie koloru okien od strony wewnętrznej

Odpowiedź 1

Kolor stolarki okiennej zgodnie z dokumentacją projektową (Rys. A8) - wewnątrz biały Paleta RAL 9003.

Pytanie 2, szyby bezpieczne 33.1 czy 33.2 czy antywłamaniowe P4

Odpowiedź 2

Szyby bezpieczne 33.2.

Pytanie 3, proszę o określenie koloru stolarki fasadowej

Odpowiedź 3

Kolor stolarki okiennej zgodnie z dokumentacją projektową (Rys. A8) – zewnętrznie: imitacja drewna brąz np. orzech, macore (do uzgodnienia z Inwestorem przed dokonaniem zamówienia).

Pytanie dotyczy Orzechowa i Czeszewa proszę o określenie głębokości parapetów wewnętrznych z konglomeratu.

Odpowiedź: Parapety wewnętrzne o narożnikach półokrągłych, wystające 3 cm poza lico ściany. Głębokość parapetów wewnętrznych przed zamówieniem winna być ustalona na podstawie obmiarów rzeczywistych. Zamawiający informuje, że Wykonawca może dokonać wizji lokalnej po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla Wykonawców.

BURMISTRZ GMINY MIŁOSŁAW
(-) Hubert Gruszczyński