

Mława, dnia 24 stycznia 2024 r.

PZD.DT.2310.1.2024

<https://platformazakupowa.pl/pn/pzdmława>

### **Wyjaśnienie treści SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na:  
**„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino – Brzozowo Maje – Dzierzgowo – Rzęgnowo – Grójec – Klewki. Etap I Nowe Brzozowo – Dzierzgowo”.**

#### **I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Zamawiający przekazuje w załączeniu treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

#### **Pytanie:**

1. Prosimy o potwierdzenie, że do zbrojenia warstw asfaltowych ma zostać użyta siatka z kordu stalowego.

#### **Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:**

Zamawiający potwierdza, iż zgodnie z PW i SST D.05.03.26g do zbrojenia warstw asfaltowych powinna zostać użyta siatka z kordu stalowego.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

**Pozostałe ustalenia SWZ nie ulegają zmianie.**

**DYREKTOR**  
Powiatowego Zarządu Dróg  
w Mławie  
*inż. Leszek Ślubowski*

(podpis kierownika Zamawiającego)