

**WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

**Dotyczy postępowania: na sukcesywną dostawę artykułów oświetleniowych dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.**

Zamawiający, przekazuje poniżej treść zapytania (zachowano oryginalną treść pytania), które wpłynęło do Zamawiającego i udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1**

**poz. 1.** Produkt wycofany. Czy Zamawiający dopuszcza zamiennik LED?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający w specyfikacji asortymentowo-cenowej w opisie wskazał, że wymaga „Żarówka LED; moc źródła światła 14W; barwa światła neutralna; 220-240V; E27; średnia żywotność min 28000 h; całkowity strumień świetlny min 1500 lm”.**

**Zamawiający w dniu 07.03.2024 r. zamieścił wyjaśnienie, że dla poz. 1 dopuszcza +10 % dla mocy źródła światła i średniej żywotności.**

**poz. 14.** Produkt wycofany. Czy Zamawiający dopuszcza zamiennik LED?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dopuszcza zmian dla poz. 14.**

**Zamawiający w dniu 07.03.2024 r. zamieścił wyjaśnienie, że dla poz. 14 wskazując, że wymaga trzonka świetlówki o parametrach: G24d-2 (2piny).**

**poz. 15.** Produkt wycofany. Czy Zamawiający dopuszcza zamiennik LED?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dopuszcza zmian dla poz. 15**

**Pytanie 2**

**Poz. 10 – 15** - Zgodnie z dyrektywą RoHS produkty są wycofane z produkcji, proszę o wykreślenie z arkusza lub o dopuszczenie zamiennika LED.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dokonuje zmian dla pozycji 10 -15. Zamawiający nie wykreśla oraz nie dopuszcza zmian dla wskazanych pozycji.**

**Poz. 16,17** - Zgodnie z dyrektywą RoHS produkty są wycofane z produkcji, proszę o wykreślenie z arkusza. Brak dostępnego zamiennika. W załączniku informacja od producentów.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dokonuje zmian dla pozycji 16 i 17. Zamawiający nie wykreśla wskazanych pozycji.**

**Poz. 18** - Zgodnie z dyrektywą RoHS produkty są wycofane z produkcji, proszę o wykreślenie z arkusza lub o dopuszczenie zamiennika LED.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dokonuje zmian dla pozycji 18. Zamawiający nie wykreśla oraz nie dopuszcza zmian dla wskazanej pozycji.**

**Poz. 22 i 26** Produkty są jeszcze dostępne na rynku ale zgodnie z dyrektywą RoHS są wycofane z produkcji. W załączniku informacja od producentów.

Jest duże prawdopodobieństwo że podczas trwania umowy znikną z rynku i nie będzie możliwości dostarczenia. Proszę o wykreślenie z arkusza.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dokonuje zmian dla pozycji 22 i 26. Zamawiający nie wykreśla wskazanych pozycji.**

**Poz. 23 – 25** - Zgodnie z dyrektywą RoHS produkty są wycofane z produkcji, proszę o wykreślenie z arkusza. Brak dostępnego zamiennika. W załączniku informacja od producentów.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dokonuje zmian dla pozycji 23 i 25. Zamawiający nie wykreśla wskazanych pozycji.**

**Poz. 29** - Zgodnie z dyrektywą RoHS produkty są wycofane z produkcji, proszę o wykreślenie z arkusza lub o dopuszczenie zamiennika LED.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dokonuje zmian dla pozycji 29. Zamawiający nie wykreśla oraz nie dopuszcza zmian dla wskazanej pozycji.**

**Poz. 30,31** – Produkty jeszcze są na rynku ale zgodnie z dyrektywą RoHS są wycofane z produkcji. W załączniku informacja od producentów.

Jest duże prawdopodobieństwo że podczas trwania umowy znikną z rynku i nie będzie możliwości dostarczenia. Proszę o wykreślenie z arkusza.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dokonuje zmian dla pozycji 30 i 31. Zamawiający nie wykreśla wskazanych pozycji.**

**Poz. 33,34** - Zgodnie z dyrektywą RoHS produkty są wycofane z produkcji, proszę o wykreślenie z arkusza. Brak dostępnego zamiennika. W załączniku informacja od producentów.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dokonuje zmian dla pozycji 33 i 34. Zamawiający nie wykreśla wskazanych pozycji.**

**Poz. 37** – Proszę o doprecyzowanie typu oprawy;

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga podwieszanej lampy liniowej LED, kolor szary 120 cm, oprawa LED; moc oprawy 40W, strumień świetlny 3600lm, napięcie zasilania: AC 220-240V, barwa światła neutralna 4000K, klasa szczelności: IP40.**

**Poz. 46 i 47** – Proszę o doprecyzowanie barwy dla paneli LED, z opisu nie wynika jednoznacznie jaka ma być barwa.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający w specyfikacji asortymentowo-cenowej w opisie wskazał barwę „Barwa światła neutralna”.**

**Poz. 52-54** - Ramki do panel led są wykonane z aluminium. Proszę o zmianę w opisie.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dla pozycji 52-54 dopuszcza ramkę aluminiową /metalową.**

**Poz. 57-59** – Proszę o wyjaśnienie montażu „na rurkę”

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyjaśnia, że oprawka musi posiadać otwór na kabel max.:  $\varnothing$  10 mm.**

**Poz. 72,73** – Zgodnie z dyrektywą RoHS produkty są wycofane z produkcji, proszę o wykreślenie z arkusza lub o dopuszczenie zamiennika LED.

**Odpowiedź:**

---

**Zamawiający nie dokonuje zmian dla pozycji 72 i 73. Zamawiający nie wykreśla oraz nie dopuszcza zmian dla wskazanych pozycji.**

**Poz.74** Produkty jeszcze są na rynku ale zgodnie z dyrektywą RoHS są wycofane z produkcji. W załączniku informacja od producentów. Jest duże prawdopodobieństwo że podczas trwania umowy znikną z rynku i nie będzie możliwości dostarczenia. Proszę o wykreślenie z arkusza.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dokonuje zmian dla pozycji 74. Zamawiający nie wykreśla wskazanej pozycji.**

**Poz. 75-77** - Zgodnie z dyrektywą RoHS produkty są wycofane z produkcji, proszę o wykreślenie z arkusza. Brak dostępnego zamiennika. W załączniku informacja od producentów.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dokonuje zmian dla pozycji 75-77. Zamawiający nie wykreśla wskazanych pozycji.**

**Poz. 81** – Proszę o dopuszczenie zamiennika „Retro” LED .

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zamiennik „Retro” LED.**

**Poz. 83** Produkty jeszcze są na rynku ale zgodnie z dyrektywą RoHS są wycofane z produkcji. W załączniku informacja od producentów. Jest duże prawdopodobieństwo że podczas trwania umowy znikną z rynku i nie będzie możliwości dostarczenia. Proszę o wykreślenie z arkusza.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dokonuje zmian dla pozycji 83. Zamawiający nie wykreśla wskazanej pozycji.**

**Poz. 87-88** - Zgodnie z dyrektywą RoHS produkty są wycofane z produkcji, proszę o wykreślenie z arkusza lub o dopuszczenie zamiennika LED.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dokonuje zmian dla pozycji 87-88. Zamawiający nie wykreśla oraz nie dopuszcza zmian dla wskazanych pozycji.**

#### **Pytanie 2.1**

Proszę o dopuszczenie tolerancji mocy +/-1W oraz strumienia +/- 100lm dla wszystkich źródeł światła LED.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zmiany we wskazanym powyżej zakresie.**

**Sporządziła: Renata Nazimek**

*Specjalista Działu Zamówień Publicznych*

**Zaakceptował: Jakub Wesołowski**

*Kierownik Działu Zamówień Publicznych*