

Siemiatycze, 10.10.2023 r.

Gmina Siemiatycze  
ul. Tadeusza Kościuszki 88  
17-300 Siemiatycze

**Do firm zainteresowanych postępowaniem: RG.271.7.2023**  
**„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w obrębie geodezyjnym Baciki Bliższe”**

Odpowiedź na zapytanie


Pytanie:

„Zgodnie z projektem, niektóre odcinki sieci wodociągowej przewidziano do budowy metodą przewiertu sterowanego. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na budowę sieci wodociągowej metodą bezwykopową również na odcinkach zaprojektowanych do wykonania metodą wykopu otwartego?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza budowę sieci wodociągowej metodą bezwykopową również na odcinkach zaprojektowanych do wykonania metodą wykopu otwartego.

Z poważaniem,



WÓJT  
Edward Krasowski