



Gorlice, dnia 14 czerwca 2024 roku

OR-III.271.2.9.2024

dotyczy: wyjaśnienia treści SWZ, w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym na budowę oświetlenia ulic: Kochanowskiego boczna, Spacerowa i Łokietka boczna 3 w Gorlicach, w systemie „zaprojektuj i wybuduj“.

W przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udziela wyjaśnień poniżej w układzie : „pytanie – odpowiedź”.

Pytanie : W załączniku nr 3 do SIWZ (program funkcjonalno-użytkowy) przewidziano wykonanie oświetlenia ulicy Łokietka bocznej 3 linią napowietrzną. Proponowana trasa linii oświetleniowej przebiega pod linią napowietrzną średniego napięcia (pomiędzy słupem 6 a 7). Zgodnie z wymaganiami Tauron Dystrybucja S.A., oświetlenie pod takimi liniami należy wykonywać linią kablową. Czy w związku z powyższym należy projektować oświetlenie ulicy Łokietka boczna 3 pod linią średniego napięcia jako linię kablową?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie odcinka trasy oświetlenia ul. Łokietka boczna 3 (pomiędzy słupami 6 i 7) pod linią średniego napięcia jako elektroenergetyczne kablowe.

Ko:

- 1) Strona internetowa prowadzonego postępowania
- 2) a/a

Z up. BURMISTRZA

Daniel Janeczek
Daniel Janeczek
Sekretarz Miasta

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)

Sporządził : Joanna Nowicka, Wydział Organizacyjny, Dział Zamówień Publicznych, tel. 183551252