

Znak sprawy: G.271.4.2021 (*nr ref. postępowania*)

Zamawiający:

Gmina Rychwał
Plac Wolności 16
62-570 Rychwał

**Wszyscy Wykonawcy zainteresowani udziałem
w postępowaniu**

https://platformazakupowa.pl/pn/umg_rychwal
(*strona internetowa prowadzonego postępowania*)

Wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: Przebudowa drogi gminnej Święcia - Franki.

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

„W przekrojach do projektu występują zjazdy z masy bitumicznej. W przedmiarze przewidziano konstrukcje zjazdów z kruszywa. Jaka konstrukcje zjazdów należy przyjąć do wyceny?”

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

Do wyceny należy przyjąć zjazdy z kruszywa

Pytanie nr 2:

„W projekcie występują rury przepustowe PEHD fi400, w przedmiarze PVC fi315. Jakie rury przyjąć do wyceny?”

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:

Do wyceny należy przyjąć rury przepustowe PVC fi315

Pytanie nr 3:

„Czy na drodze będzie zmieniana stała organizacja ruchu? Jeśli tak to czy Zamawiający dysponuje projektem czy uzgodnienie i zatwierdzenie pozostaje w gestii Wykonawcy?”

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 3:

Zamawiający nie przewiduje zmiany organizacji ruchu

Pytanie nr 4:

„W projekcie i przedmiarze Zamawiający przewiduje ułożenie rur ochronnych na przewodach energetycznym i telekomunikacyjnym? Czy zamawiający dysponuje uzgodnieniami z zarządcami sieci? Jeśli tak prosimy o udostępnienie.”

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 4:

Na stronie internetowej niniejszego postępowania dodano uzgodnienia.

Pytanie nr 5:

„Czy Zamawiający dysponuje SST dla układania warstw z masy bitumicznej? Jeśli tak prosimy o udostępnienie.”

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 5:

Na stronie internetowej niniejszego postępowania dodano SST.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Działara

(podpis kierownika Zamawiającego)