

**ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH  
w KARTUZACH**

**83-300 KARTUZY,  
tel.: 58 681-07-15/16**

**e-mail: sekretariat@zdpk.pl**

**ul. Gdańska 26  
fax: 58 681-15-22**

ZDP.4.2201.13.2022.SP

Kartuzy, dnia 07.04.2022 r.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE W RAMACH PROWADZONEGO  
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji pn: Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1924G z drogą wojewódzką nr 224 polegająca na budowie ronda w miejscowości Kiełpino wraz z remontem drogi. Nr ZDP.4.2201.13.2022.SP

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą PZP”, Zamawiający odpowiada na pytania zadane przez Wykonawcę.

**Pytanie nr 1:**

**Czy Zamawiający posiada uzgodnienie końcowe z Energa Operator? Jeśli tak to prosimy o załączenie do dokumentacji.**

**Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający informuje, iż dysponuje uzgodnieniem z Energa – Operator nr 636/2020. Kopia uzgodnienia z dniem 07.04.2022 r. dołączona zostaje do dokumentacji technicznej przedmiotowego postępowania.

**Pytanie nr 2:**

**Brak projektu docelowej organizacji ruchu. Prosimy o jego udostępnienie wraz z wykazem znaków pionowych i poziomych.**

**Odpowiedź nr 2:**

Zamawiający informuje, iż rzeczywiście dokumentacja techniczna w zakresie organizacji ruchu nie została dołączona (załączono jedynie pusty folder). Na stronie internetowej prowadzonego postępowania umieszczono wszystkie brakujące dokumenty techniczne dot. „RONDA” z dniem 07.04.2022 r.

**Pytanie nr 3:**

**W przedmiarze robót drogi powiatowej 1924G poz.16 d.4 jest wpisana warstwa ścieralna SMA, a w projekcie wykonawczym jest AC11S. Prosimy o podanie, którą mieszankę przyjąć.**

**Odpowiedź nr 3:**

Zamawiający informuje, że dla całej inwestycji należy przyjąć jako warstwę ścieralną SMA 8.

**Z-ca Dyrektora  
Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach  
Roman Okrój**