



GMINA GOLUB-DOBRZYŃ

ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń
tel. 56 683 54 00-03; fax 56 683 52 76
IP 5030037022 REGON 871118589

SG.271.20.3.2022

Golub-Dobrzyń, 16.12.2022 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy postępowania pod nazwą: **Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w Gałczewie.**

Pytanie nr 1:

Proszę o doprecyzowanie nawierzchni bezpiecznych, bo w projekcie jest zapis o alternatywności... Czy zarówno pod placem zabaw jak i siłowni może być nawierzchnia piaskowa o grubości odpowiednio 30 i 10 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z projektem na terenie siłowni znajduje się nawierzchnia z piasku przykryta sztuczną trawą, natomiast na terenie placu zabaw nawierzchnia piaskowa o gr. 30cm.

Pytanie nr 2: Proszę doprecyzować jakie obrzeża elastyczne Zamawiający wymaga na placu zabaw i siłowni

Odpowiedź: Obrzeże elastyczne o parametrach podanych poniżej:


Elastyczny element w kształcie krawężnika o wymiarach: dł. 1000mm, szer. 50mm oraz wysokość 250mm.

Elementy wykonane są z mieszaniny granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego. W spodniej jego części są umieszczone trzy metalowe elementy „wąsy” służące do trwalszego mocowania w ziemi lub ławie betonowej.

Montaż krawężnika następuje poprzez umieszczenie w ziemi lub ławie betonowej. Dodatkowo łączenie elementów między sobą następuje dzięki wykorzystaniu karbowanych kołków montażowych $\phi 15\text{mm} \times 95\text{mm}$. Cztery kołki montażowe są umieszczane w dwóch krawędziach każdego elementu.

Elementy przeznaczone są do wykańczania elastycznych powierzchni, wyznaczania placów zabaw, boisk sportowych itp.

Elementy posiadają Atest higieniczny.



Pytanie nr 3: Przy ogrodzeniu oddzielającym place w projekcie jest ogrodzenie panelowe z palisadą z obrzeża betonowego zabezpieczonego nakładką elastyczną dł. około 18mb - natomiast w przedmiarze jest samo ogrodzenie, proszę doprecyzować co konkretnie mamy wycenić.

Odpowiedź: Ogrodzenie oddzielające zgodnie z projektem ma utrzymać różnicę terenu o wysokości około 15cm z tego względu na długości około 18m w miejscu występowania ogrodzenia oddzielającego należy zastosować obrzeże betonowe odpowiedniej wysokości i zabezpieczyć je nakładką elastyczną. W przedmiarze w poz. 34 nie ujęto obrzeża z racji tego że zostało ono ujęte w poz. 5 w nawierzchni placu zabaw, a kosztowo jest porównywalne.

Z up. Wojta
Krzysztof Pieczka
Z-ca Wojta