

Nowy Tomyśl, dnia 25.08.2022 r.

**MS DROG. Projekty, nadzory,
realizacje branży drogowej
mgr inż. Mateusz Sita**
Jażyniec 25
64-225 Kopanica

W odpowiedzi na Państwa wniosek w sprawie wydania przez Gminę Nowy Tomyśl warunków technicznych włączenia projektowanej kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i deszczowe z ul. Świerkowej oraz ul. Akacyjowej w Nowym Tomyślu, informuję, że kanalizację deszczową z projektowanych ulic należy włączyć do istniejącego kolektora deszczowego kd500 znajdującego się w ciągu ul. Paprockiej w Nowym Tomyślu rurą minimum fi160 (wynikającą w wyliczenia), w miejscu, które zostało zaznaczone na załączonej dokumentacji zgodnie z aktualnie obowiązującymi standardami technicznymi i przepisami dot. projektowania włączeń do kanalizacji deszczowej.

Jednocześnie pragnę nadmienić, że przedłożona koncepcja rozwiązań drogowych nie została jeszcze uzgodniona z zamawiającym zgodnie z zapisami umowy ZP.272.12.2022.

z up. BURMISTRZA

Anna Andrzejczak
Naczelnik Wydziału
Infrastruktury Drogowego

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a