

## Opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje:

- demontaż instalacji do sterowania dmuchaw D1-D5
- demontaż obwodów oświetlenia (13 opraw), gniazd, wentylacji i ogrzewania
- dostawa i montaż koryt kablowych oraz kabli zasilających i sterowniczych instalacji wewnętrznych
- dostawa kabla 2YSLCY-J 4x120 zasilającego dmuchawę
- dostawa i montaż falownika 120kW FC202 prod. Danfoss
- wykonanie pomiarów elektrycznych i sporządzenie protokołów
- uruchomienie instalacji.

Oferta powinna uwzględniać:

- 48 miesięcy gwarancji na wykonane prace
- termin realizacji zamówienia do 60 dni od dnia zawarcia umowy
- **Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej obiektu.**