

Muszyna, dnia 27.02.2023 r.

Zp.271.3.2023
Miasto i Gmina Uzdrowskowa Muszyna
ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna

Do wiadomości Wykonawców

Dotyczy postępowania pn.: **Remont drogi wewnętrznej na dz. ew. nr 163/1 i 173/2 w Leluchowie**

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) niniejszym udzielam wyjaśnień na zapytania zadane przez Wykonawcę:

Pytanie nr 1:

Z przedmiaru wynika, że skropienie emulsją powinno być wykonane pomiędzy warstwą wiążącą i ścieralną. Proszę o informację na temat czy należy wykonać również skropienie pomiędzy warstwą wiążącą a podbudową z kruszywa?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, iż z przedmiaru nie wynika, że skropienie emulsją asfaltową winno być wykonane między warstwami wiążącą i ścieralną.

Zamawiający informuje, że skropienie emulsją asfaltową winno być wykonane tylko między górną warstwą podbudowy, a warstwą wiążącą.

Wyjaśnienia zostaną dołączone do specyfikacji warunków zamówienia i będą stanowić jej integralną część.

Z poważaniem
mgr inż. Włodzimierz Tokarczyk
Zastępca Burmistrza MiGU Muszyna
(podpis elektroniczny)